

Ronny Asplund
063-14 93 48
Ronny.asplund@jamtkraft.se

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
BOX 155
631 03 Eskilstuna

Kopia:
registrator@ei.se

Ansökan om ändring av nätkoncession för linje 2 kap. 27 § för en ny 130kV kraftledning mellan planerad stamnätsstation söder om Kattstrudeforsen, Krokombefintlig kraftstation Näsaforsen, Föllinge samt förgrening för anslutning av vindkraftparken Tornäs

Yrkanden

Jämtkraft Elnät AB yrkar att Energimarknadsinspektionen beviljar ändring av koncessionen på delar av sträckningen.

Syfte och bakgrund

Jämtkraft Elnät AB har tidigare sökt och erhållit koncession med dnr 2021–100596 för en ny 130 kV luftledning med 170 kV konstruktionsspänning från Kattstrudeforsen till Näsaforsen med förgrening till vindkraftpark Torsnäs i Krokomb och Östersunds kommuner, Jämtlands län.

Då ytterligare en vindkraftpark samt en batterianläggning har avsikt att ansluta sig i området har ett ökat effektbehov för koncessionen identifierats. Det ökade effektbehovet medför att magnetfälten på sträckningen genom Lundsjön inte längre kan hållas på en sådan nivå att försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § miljöbalken kan anses uppfyllas. I samband med detta görs även en ändring för att passera väster om Gravbränna istället för att gå genom byn.

I samband med detaljprojekteringen identifierades samtidigt problem vid passagen av Lången enligt koncessionen. Passagen innebär en stolpkonstruktion som är mycket platskrävande och avviker från övriga stolpkonstruktioner. Då detta bedöms ge ett alltför avvikande inslag i landskapsbilden på platsen ansöker Jämtkraft Elnät AB om ändring på koncessionen för passagen av Lången.

Ändringsansökan innehåller den förändrade sträckningen förbi Lundsjön, Gravbränna samt passagen över Lången.

Det ökade effektbehovet innebär även att faslinorna behöver kunna överföra mer el och de behöver därför dimensioneras upp till en grövre linarea.

2024-01-23

2024-100196-0001

Jämtkraft Elnät AB

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Organisationsnr	E-post	Hemsida
Box 394 831 25 ÖSTERSUND	Kyrkgatan 21	063-14 90 00	063-10 64 41	23-556103-3993	info@jamtkraft.se	www.jamtkraft.se

Alternativt utförande

Avseende utformning har Jämtkraft Elnät AB utrett frågan i den tidigare tillståndsprocessen, där man inkluderat tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. En sammantagen bedömning konstaterar att luftledning utgör det mest fördelaktiga utförandealternativet och är därmed det tekniska utförande som förordas för den planerade kraftledningen. Denna bedömning kvarstår även vid ändring av delar av ledningsträckning och då större delen av ledningen kommer att byggas som luftledning.

Alternativ sträckning

Landningssträckans lämplighet har i sin helhet prövats i den tidigare tillståndsprocessen då 130 kV ledningen erhöll nätkoncession för linje. Aktuella ledningssträckningar utgörs av ändringar på en koncessionsgiven ledningssträckning där ett antal korridorer utreddes. Utredningsområdet är därför väl definierat och geografisk begränsad till området där ändring av koncessionsgiven ledningssträckning krävs. Inom utredningsområdet har två alternativa dragningar för passagen förbi Lundsjön tagits fram, samt en dragning för Ändring Långan samt Ändring Gravbränna. I kap 3 i MKB för projektet beskrivs de olika alternativen mer i detalj. I MKB:s bilaga 5 Alternativutredning återfinns en beskrivning över samtliga alternativ som utretts, samt hur dessa reviderats efter samråd.

Samråd

Jämtkraft Elnät AB har under juni-september 2023 genomfördes ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd med berörd länsstyrelse, kommuner, samebyar samt fastighetsägare och rättighetsinnehavare.

Samrådet annonserades i Länstidningen, Östersunds Posten samt Jämtlands tidning. Samrådsmöte hölls i Lundsjön den 22 augusti 2023 och i Gravbränna bygdegård 23 augusti 2023.

Efter avslutat samråd har inkomna synpunkter tillsammans med Jämtkraft Elnäts bemötande sammanställts i en samrådsredogörelse, se bifogad MKB:s bilaga 1 för samrådsredogörelse.

Beslut om ej betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i beslut med dnr: 7263-2023 den 2023-11-13 bedömt att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvenser och hänsyn

Jämtkraft Elnät AB gör den sammantagna bedömningen att ändringarna på koncessionsgiven 130 kV ledningen kommer ge upphov till små konsekvenser för den omgivande miljön efter vidtagna skyddsåtgärder. För en mer utförlig beskrivning av de miljökonsekvenser samt de skadeförebyggande åtgärder som planeras genomföras, se kap. 5 i MKB, bilaga 2. I kap 2.3 redovisas även hur de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken har beaktats.

Jämtkraft Elnät AB

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Organisationsnr	E-post	Hemsida
Box 394						
831 25 ÖSTERSUND	Kyrkgatan 21	063-14 90 00	063-10 64 41	23-556103-3993	info@jamtkraft.se	www.jamtkraft.se

Övrigt

Nätkoncession för området innehas av Jämtkraft Elnät AB (Nätområde JML). Berörda linjekoncessioner innehas av Jämtkraft Elnät AB.

Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 3.

Vid frågor kontakta projektledare Ronny Asplund tel 063-14 93 48

Östersund 2024-01-11
VD Jämtkraft Elnät AB

.....

Bilagor:

- Bilaga 1 Koncessionskarta
- Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning
- Bilaga 3 Förteckning fastighetsägare och rättighetsinnehavare
- Bilaga 4 Länsstyrelsens beslut ej betydande miljöpåverkan
- Bilaga 5 GIS-filer sträckning

2024-01-23

2024-100196-0001

Jämtkraft Elnät AB

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Organisationsnr	E-post	Hemsida
Box 394						
831 25 ÖSTERSUND	Kyrkgatan 21	063-14 90 00	063-10 64 41	23-556103-3993	info@jamt kraft.se	www.jamt kraft.se