



Länsstyrelsen
Gävleborg

Enheten för samhällsplanering

lansstyrelsen.se

BESLUT
2020-12-11

1 (2)
Dnr 7907-20

Sweco Energy AB

Att: [redacted] sweco.com

Miljöpåverkan för nya 400kV-kraftledningar i Ängsberg i Gävle kommun, Gävleborgs län.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 7 § miljöbalken att rubricerat projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 kap 8 § miljöbalken kan beslutet inte överklagas.

Motivering

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att arbetsföretaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan utifrån 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen. Detta med hänsyn till dess omfattning och utnyttjande av mark i såväl anläggningsfas som i driftsfas.

Nedan följer redogörelse för grunden till det beslutet.

Vattenskyddsområde

Området som tänkt nätkoncessionen omfattar är inom Valboåsens vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet är skyddat enligt 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken och därmed sådant området som avses i 12 § p.3 g) miljöbedömningsförordningen. De åtgärder som behöver vidtas vid uppförande av kraftledningar kan medföra en negativ påverkan på grundvattentäkten.

Markområde och Landskapsbild

En beviljad nätkoncession kommer att innebära ianspråktagande av ett stort område skogsmark där markanvändningen kommer att ändras. Området är således att betraktas som sådan som avses i 12 § p.3 a), d) miljöbedömningsförordningen. Vidare kommer de 400kV-ledningar som planeras tillsammans med ytterligare tre nya 132 KV-ledningar att innebära att befintlig kraftledningsgata kommer att breddas från 85 meter till 265 meter. De i sin tur innebär en stor påverkan på landskapsbilden.

Kulturmiljö

Inom området där kraftledningar avses att uppföras finns ett flertal fornlämningar registrerade. En del av fornlämningarna i området är svåra att avgränsa i fält och det är sannolikt att fler fornlämningar kan finnas inom området. Risk för påverkan som avses av 12 § p.3 h) miljöbedömningsförordningen föreligger.

Beskrivning av ärendet

Vattenfall energi AB har hemställt Länsstyrelsen att besluta om nätkoncession för kraftledningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tagit del av samrådsredogörelsen.

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen

Av 6 kap. 35 § miljöbalken framgår vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla.

Länsstyrelsen har i yttrandet den 16 september 2020 gett synpunkter på projektet och vad som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef [REDACTED] med [REDACTED] som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.