



Environmental Permits & Line Routing
rebecka.hoppe@afry.com

2024-09-26

2024-103993-0001

Beslut om betydande miljöpåverkan avseende ansökan för 145 kV markkabel mellan kraftledning mellan Filborna och Välluv, Helsingborgs kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 6 kap. 26 § miljöbalken att rubricerad verksamhet och åtgärd inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet

Öresundskraft AB (Öresundskraft) planerar att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ett nytt 145 kV markkabelförband mellan den befintliga stationen Filborna och den planerade stationen Välluv i Påarp, båda i Helsingborgs kommun, Skåne län. Syftet med den planerade kraftledningen är att förstärka elnätet i området för att kunna möta ett ökande elbehov till följd av Helsingborgs stads expansion. Den planerade markkabelsträckan får en längd om ca 7 km.

Undersökningssamråd har genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen gör med stöd av Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 10-13 §§ och med beaktande av verksamhetens egenskaper, lokalisering och möjliga miljöeffekter, bedömningen att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsens synpunkter inför framtagande av MKB

Nedan lämnas nya synpunkter kopplade till ärendet ifråga. I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till tidigare synpunkter Länsstyrelsens diarienummer: 16362-2022 och 39069-2022.

Naturmiljö

Åtgärden bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan ur naturmiljösynpunkt. En liten MKB bedöms vara tillräcklig för att utreda och bedöma påverkan på naturmiljö även i det fall någon av sträckorna genom naturreservatet Bruces skog väljs. Utgångspunkten bör dock vara att undvika dragning genom det skyddade området.

Vatten

Länsstyrelsen konstaterar att det alternativa stråket påverkar vattenskyddsområden och vattendrag i olika omfattning.

Om grävningsarbeten i vattenområdet (dvs inom diken och åars sträckning inklusive svämområde) behöver göras är åtgärden att betrakta som en vattenverksamhet. Sådan kräver en anmälan enligt 11 kap. 9a § MB eller tillståndsprövning enligt 11 kap 9 § MB. Anmälan eller tillstånd behövs inte om det är uppenbart att inte allmänna eller enskilda intressen skadas av verksamhetens inverkan på vattenförhållanden.

Kan åtgärden utföras utan grävarbete i vattenområdet (exempelvis genom styrd borring eller genom att ledningen läggs över ån) är åtgärden inte att betrakta som vattenverksamhet. Korsning av diken och andra vattendrag bör företrädesvis ske genom styrd borring.

Om ledningsdragningen berör diken och andra vattendrag som omfattas av dikningsföretag, ska dessa samrådas med innan åtgärden utförs. Det kan exempelvis avse påverkan på dikningsföretaget genom att verka dämmande eller försvåra möjligheten att utföra framtida rensningar.

I närheten finns vattenskyddsområdet Ramlösa Hälsobrunn. Om det berörs, behöver ni följa dess skyddsföreskrifter. Om fler vattenskyddsområden berörs, så behöver skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde följas.

Beslutande

I detta ärende har enhetschef [REDACTED], enheten för samhällsplanering varit beslutande. Planhandläggare [REDACTED] har varit föredragande. *Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.*

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 010-224 10 00 eller via e-post skane@lansstyrelsen.se. Ange då länsstyrelsens diarienummer.

2024-09-26

2024-103993-0001