

Tillstånd  
Emilie Loblom  
016-16 27 14  
emilie.loblom@ei.se

Östrand Elnät AB  
[REDACTED]

2024-06-14

2024-100387-0013

## Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om nätkoncession för linje för två 130 kV luftledningar mellan Bandsjö och Östrand.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

### Lämplighet

- Vid en ansökan om nätkoncession för linje får den endast beviljas om nätkoncessionsinnehavaren från allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. I det underlag som ni bifogat med ansökan hänvisar ni till att det finns kunskap om att driva anläggningar m.m. inom koncernen (SCA och St1) upp till 130 kV. Ni behöver redogöra närmare för om det finns några nätkoncessioner för 130 kV-ledningar.

### Kostnadsberäkning

- För att Ei ska kunna pröva om ledningen är lämplig från allmän synpunkt och om den utgör bästa rimliga alternativet behövs en kostnadsberäkning. Att en sådan krävs framgår av 6§ 3 punkten förordning (2021:808) om nätkoncession.

### Karta

- Ni behöver komplettera med en ny koncessionskarta i helst skala 1:50 000, där övriga uppgifter behöver vara korrekta.

### Stationer

- Ni har i MKBn redogjort för att de två nya ledningarna kommer att gå mellan station Bandsjö och station Östrand. Ni behöver dels redogöra för om det kommer att ske någon utbyggnad av station Bandsjö med anledning av att luftledningarna som aktuella ansökan avser ansluts?

Om en utbyggnad av stationen kommer att ske vill Ei att ni beskriver de miljöeffekter som utökningen av stationen får.



- Ni behöver dels också redogöra för om station Östrand är en ny station som ska byggas med anledning av de nya aktuella ledningarna eller om det är en befintlig station som ska byggas ut.

En specifik miljöbedömning ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra (6 kap. 35 § punkt 4 miljöbalken). Med miljöeffekter avses både direkta, indirekta och kumulativa effekter (6 kap. 2 § miljöbalken).

En regionnätstation som byggs på grund av en ledning som en ansökan om nätkoncession för linje avser är enligt Ei:s bedömning typiskt sett en sådan miljöeffekt av verksamheten (ledningen) som ska beskrivas i MKB:n.

Ei prövar inte stationsplaceringen som sådan och stationen är inte tillståndspliktig enligt ellagen. Men byggnationen av stationen är dock en följd av att ni bygger ledningen och ni ska därför beskriva miljöeffekterna av stationsbyggnationen i MKB:n. Ni kan till exempel beskriva:

- Om ni har identifierat några natur- och kulturmiljövärden i området för stationsbyggnationen.
- Vilken påverkan i övrigt som stationsbyggnationen får på omgivningen, till exempel landskapsbild

### **Teknikval och fundament**

- Ni behöver utveckla ert resonemang om varför ni har avfärdat markkabel som teknikval i detta aktuella ärende. Ni behöver komplettera med en mer platsspecifik motivering till varför ni har valt luftledning och inte markkabel i detta specifika fall.
- Ni behöver redogöra för samtliga typer av fundament som kan bli aktuella för planerad ledning och vad dessa är gjorda i för material, eventuell impregnering med mera.

### **Naturmiljön**

- I NVI:n står följande rekommendation: Om vattensamlingen i naturvärdesobjekt B1 påverkas bör en groddjursinventering utföras.

Naturvärdesobjektet B1 kommer att beröras av den planerade ledningens sträckning och ni behöver därför redogöra för varför aktuell inventering inte

gjorts. Om det inte behövs, motivera varför samt beskriv om och hur groddjuren kan påverkas.

- I PM Artskydd föreslås följande åtgärd: Vidare bör schaktning, upprättning av servicevägar samt körning med tunga arbetsfordon göras utanför växtsäsong eller undvikas inom 5 meter från punkter där fridlysta växter finns för att undvika att skada individer av växterna. Kommer ni att åta er åtgärden som föreslås?

### **Rennäring**

- I er ansökan har ni främst angett vilka delar av rennäringens "årscykel" som inte påverkas i området. Ni behöver utveckla och beskriva om, hur och när eventuell renskötsel bedrivs i det aktuella området samt vilken funktion området har för rennäringen.
- Ni behöver kort beskriva de kumulativa effekterna som ledningen kan medföra för rennäringen och aktuella samebyar.
- Ni har inte föreslagit några konkreta åtgärder för att minska störningar på renskötseln, kommer ni föra någon dialog med samebyarna inför byggnation samt framtida underhålls- och reparationsåtgärder? Om ja, beskriv i sådana fall hur den dialogen kommer att genomföras.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 5 juli 2024**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till [diariet@ei.se](mailto:diariet@ei.se). Ange ärendenumret 2024-100387 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Emilie Loblom