

21 maj 2018

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 ESKILSTUNA

Sökandens referens: [REDACTED]

Telefon: 0702668542

E-post: [REDACTED]@vattenfall.com

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en befintlig 45 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Färlev och Munkedal med avgrening till Munkedals bruk, i Munkedals kommun i Västra Götalands län.

Ansökan

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om tillstånd att fortsatt driva en befintlig 45 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Färlev och Munkedal, med avgrening till Munkedals bruk, i Munkedals kommun, i Västra Götalands län.

YRKANDEN

- a) Att den aktuella nätkoncessionen ska gälla tills vidare

BAKGRUND OCH BEHOV

Kraftledningen är en luftledning med en nätspänning om 45 kV och är nödvändig för att säkerställa en fullgod leveranssäkerhet och leverans kvalitet för underliggande lokalnät i Munkedal med omnejd.

STRÄCKNING OCH UTFÖRANDE

Ledningen, för vilken koncession söks, går från Vattenfall Eldistributions befintliga ställverk Färlev sydost ner till station Munkedal med en avgrening till Munkedals bruk. Kraftledningens totala längd är ungefär 7,3 kilometer, inklusive avgreningen mot Munkedals bruk. Det är en luftburen ledning uppförd med i huvudsak enkelstolpar.

ALTERNATIVT UTFÖRANDE

Vid kartläggning av intressen utmed den befintliga ledningen har bedömningen gjorts att de värden och skyddsområden som finns i området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens i befintligt utförande. Med hänsyn till detta anser Vattenfall Eldistribution AB att kraftledningens lokalisering och utförande är det i området lämpligaste utifrån både miljömässiga och hälsomässiga aspekter och anser därför inte att det är motiverat att utreda alternativa utföranden för ledningen.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

Adress: 169 92 Stockholm

Besöksadress: Evenemangsgatan 13

VAT 556417-0800

www.vattenfall.se

461 88 TROLLHATTAN

Österlånggatan 60

eldistribution@vattenfall.com

971 77 LULEÅ

Timmermansgatan 25

ALTERNATIV STRÄCKNING

Vattenfall Eldistribution AB har gjort bedömningen att ledningens lokalisering i befintligt läge är den i området lämpligaste. Alternativet att förlägga ledningen på annan plats skulle innebära betydligt större påverkan på omgivningen än att låta ledningen vara kvar i befintlig sträckning. Den koncessionsansökan som nu lämnas in utgår därför från att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande.

SAMRÅD

Samråd kring befintlig ledning genomfördes under februari-mars 2018. Samrådet genomfördes med länsstyrelsen i Västra Götaland, Munkedals kommun, samt med enskilda som ansågs vara berörda av ledningen. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägande fastigheter i samfälligheter inom 100 meter från luftledningen bjöds in till samrådet genom brevvtskick. Samråd med länsstyrelsen och kommunen gjordes via e-postutskick. Information om projektet, uppgifter för att lämna synpunkter samt länk till samrådsunderlaget fanns på Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida. Ingen av samrådsparterna som lämnade in yttranden har haft något att erinra mot ledningens fortsatta existens. Inga enskilda personer yttrade sig i samrådet.

Länsstyrelsen fattade 2018-03-29 beslut om att den planerade kraftledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 36§ miljöbalken och 2 kap 8§ ellagen.

MILJÖKONSEKVENSER OCH MILJÖHÄNSYN


Den befintliga luftledningen går igenom Örekilsälven som är utpekad Natura 2000-område och riksintresse naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Den befintliga luftledningen berör även ett område som omfattas av miljö kvalitetsnormer (MKN) för vattendrag, samt passerar och gränsar till områden som är utpekade som värdefulla kulturmiljöer av kommunen. Den befintliga ledningen har funnits på plats i över 80 år, och bedöms genom sin fortsatta existens inte påverka natur-, kultur- eller vattenmiljöer negativt, varken vid drift eller vid underhåll. De bostäder som finns i ledningens närhet bedöms inte påverkas av magnetfält från ledningen.

ÖVRIGT

Redovisningsenhet RER01011

Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB



Bilagor

1. Karta
2. Teknisk beskrivning
3. Miljökonsekvensbeskrivning
4. Fastighetsägarförteckning