

From: [REDACTED]@skanska-energi.se>
To: diariet@ei.se <diariet@ei.se>
Subject: Sv: Angående: 2018-100206
Date: 06.05.2021 14:02:12 (+0000)
Hej,

Lite kompletterande svar enligt önskemål:

Effektbehov; ledningen överför idag normalt ca 6 MW
Överföringskapacitet; Ledning kan teoretiskt överföra ca 10 MW
Tvärsnittsareor; Ledningen har en area på 240 kvmm och ett dimensionerande strömvärde på 275 A

När det gäller den nya fastighetsförteckningen önskar vi få lite mer tid på oss att ta fram denna.

Med vänlig hälsning

=====

[REDACTED]
Nätchef

SKÅNSKA ENERGI AB
Box 83, 247 22 Södra Sandby
Direkt 046 507 46
Växel 046 507 00
www.skanska-energi.se

[Läs vår Integritetspolicy](#)
[Se våra referenser inom energilösningar](#)



TÄNK PÅ MILJÖN OCH UNDVIK ATT SKRIVA UT DETTA MAIL.

Från: diariet@ei.se <diariet@ei.se>
Skickat: den 30 april 2021 10:33
Till: [REDACTED]@skanska-energi.se>
Ämne: Angående: 2018-100206

Hej!

Detta är information i ärende 2018-100206.

Begäran om uppgifter

Bifogat finner ni Energimarknadsinspektionens begäran om uppgifter i ärende 2018-100206. Ni skickar in de begärda uppgifterna genom att svara på detta mejl.

2021-05-07

2018-100206-0010

OBS! Ändra inte texten i ämnesraden då det är viktigt att ärendenumret är kvar. Ei:s nya ärendehanteringssystem läser av ärendenumret för att lägga sig direkt i rätt ärende.

Med vänliga hälsningar



Energimarknadsinspektionen

Bifogade handlingar:

0008 Begäran om komplettering med bland annat ny fastighetsförteckning, Utgående, 2021-04-30

2021-05-07

2018-100206-0010