

Ledningssträcka	Laxede - Svartbyn
Ledningslittera	PL11 S1
Ledningstyp	Singulär/duplex
Huvudsaklig stolptyp	Portalstolpe
Konstruktionsspänning	170 kV
Nominell spänning	150 kV
Ledningen berör	Befintlig ledning löper parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV ledning UL4 S2 mellan Bredträsket och Svartbyn. Den sista ledningssträckan in till transformatorstationen i Svartbyn löper även Trafikverkets PL3 S4 och S5 (32kV) parallellt med ledningen.
Övrigt	Parallella markkablar kan förkomma intill transformatorstationer.