

19 januari 2022

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Sökandens referens:

Telefon:

E-post:

@vattenfall.com

Ang. dnr. 2011–103491**Ansökan om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 52 kV kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Sjömarken och Bollebygd i Borås kommun, Västra Götalands län.**

Vattenfall Eldistribution AB vill härmed komplettera ansökan i enlighet med er begäran

Effektbehov

I er komplettering har det framkommit att effektbehovet på 41 respektive 35 MW överstiger överföringskapaciteten på 39 respektive 34 MW. Med anledning av detta behöver Ei följande information för att kunna bedöma lämpligheten på ledningen.

- Ni behöver beskriva om någon/några åtgärder är planerade för att åtgärda problemet med effektbehovet. Om det finns åtgärder planerade behöver ni inkomma med en så specificerad förklaring som möjligt för vilka åtgärder som kommer att genomföras.

Det finns inga beslutade åtgärder på aktuell ledning.

Kabelförband

Ei saknar fortfarande information om de värden som är angivna i kompletteringen är för enkelt eller dubbelt förband. Anledningen till att Ei begärde detta var för att bilden i er miljökonsekvensbeskrivning på sidan 14 visar två kabelförband. Med anledning av det behöver ni inkomma med följande.

- Ni behöver förtydliga om värdena som är angivna för markkabeln är för en eller två kablar.

Figur 5 "Principskiss på genomskärning av kabelgrav", kapitel 4.2 i inlämnad MKB utgör enbart en schematisk skiss över hur kablar förläggs generellt och är inte någon ritning för det aktuella schaktet. Aktuell ledning har endast ett kabelförband.

Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB

Tillståndsspecialist