

Energimarknadsinspektionen  
diariet@ei.se

## **Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) avseende en befintlig 36 kV ledning mellan fördelningsstationen Borgvik och vinkelpunkt vid Stubbskär i Grums kommun, Värmlands län**

### **Ansökan**

Ellevio AB, organisationsnummer 556037-7326, ansöker härmed om tillstånd att fortsätta driva befintlig 36 kV luftledning mellan Borgvik och Stubbskär.

Nätkoncession för område, anläggningsnummer 7220EM, som berörs av ansökan innehas av Ellevio AB.

### **Bakgrund och behov**

Ledningens syfte och överföringsbehov framgår i bifogad MKB.

Den befintliga ledningen har en konstruktionsspänning på 145 kV och en nominell systemspänning enligt standard på 132 kV. Driftspänning ligger på 33 kV.

Ledningen är av Ellevio benämnd ML35, Ei:s anl.nr. är 7220EV.

### **Yrkanden om villkor mm**

Ellevio ansöker om att nätkoncessionen för linje gäller tills vidare.

### **Ledningens sträckning och tekniska utförande**

Ledningens föreslagna sträckning visas i koncessionskartan (se bilaga 1) och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), se bilaga 2. Ledningen är ca 9,3 km lång. En teknisk beskrivning av den befintliga ledningen finns i MKB:n.

### **Berörda fastigheter**

Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 3.

### **Genomfört samråd**

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts (se samrådsredogörelsen, bilaga till MKBn).

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade 2021-03-26 att verksamheten *inte* medför betydande miljöpåverkan (bilaga till MKBn).

## **Kontaktperson**

Kontaktperson vid frågor gällande denna ansökan är Miljö- och  
Tillståndssamordnare [@ellevio.se](mailto:@ellevio.se).

Med vänliga hälsningar

Ellevio AB

Enligt fullmakt

## Bilagor

Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inkl. bilagor