



ENHETEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING OCH
KULTURMILJÖ

Planhandläggare
Telefon

Sweco Sverige AB
att.

Beslut gällande frågan om betydande miljöpåverkan för nätkoncession för linje, Finnslätten-Västerås Östra- Enköping, Västerås och Enköpings kommuner, Västmanlands och Uppsala län

Beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap 26 § miljöbalken att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 77 kV luftledning VLOR mellan station Finnslätten och station Västerås Östra samt för befintlig 77 kV ledning ÄL7S1 mellan station Västerås Östra och station Enköping.

Ledningarna sträcker sig genom Västerås och Enköpings kommuner i Västmanlands och Uppsala län. Inom ramen för den tillståndsansökan som åtgärderna kräver har ett undersökningssamråd genomförts, enligt 6 kap 23–25 §§ miljöbalken, i syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Förfrågan om beslut om betydande miljöpåverkan har efter överenskommelse skickats till Länsstyrelsen i Västmanlands län då nätkoncessionen till större del berör Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanlands län har remitterat Länsstyrelsen i Uppsala län i ärendet.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen har inte funnit skäl till att hävda att åtgärden kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 26 § miljöbalken.

Överklagan

Enligt 6 kap 27 § miljöbalken får detta beslut inte överklagas.

Medskick inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen ser positivt på att frågan om invasiva arter kommer att behandlas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Se bilaga 1 för medskick från Länsstyrelsen i Uppsala län.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef [REDACTED] med planhandläggare [REDACTED] som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturvårdshandläggare [REDACTED], miljöskyddshandläggare [REDACTED], kulturmiljöhandläggare [REDACTED] och byggnadsantikvarie [REDACTED] medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

Länsstyrelsen i Uppsala län

Bilagor

1. Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Handläggare

Yttrande

1(2)

2021-10-07

407-6939-2021

Länsstyrelsen i Västmanlands län

2021-12-13

2021-103791-0001

Yttrande avseende beslut om betydande miljöpåverkan för nätkoncession för linje mellan Finnslätten-Västerås östra-Enköping, i Västerås stad och Enköpings kommun, Västmanlands och Uppsala län

Yttrande

Länsstyrelsen anser att ny 77 kV ledning mellan station Finnslätten-Västerås Östra och Enköping inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken, MB.

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 77 kV (nominell spänning) luftledning VLOR mellan station Finnslätten och station Västerås Östra samt för befintlig 77 kV ledning ÄL7S1 mellan Västerås Östra och station Enköping.

Ledningarna sträcker sig genom Västerås stad och Enköpings kommun i Västmanlands och Uppsala län. Inom ramen för den tillståndsansökan som åtgärderna kräver har ett undersökningssamråd, enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken, genomförts i syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP).

Då nätkoncessionen till större del berör Västmanlands län har Länsstyrelsen i Västmanlands län, efter överenskommelse, mottagit förfrågan om att besluta om ärendet medför en betydande miljöpåverkan. Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länsstyrelsens motivering

Länsstyrelsen i Uppsala län har inget ytterligare att tillägga utöver det som redan framkommit i länsstyrelsens yttrande under undersökningssamrådet, se diarienummer 407-3815-2021.

Länsstyrelsen anser sammantaget, med hänsyn till natur- och kulturvärden samt barriäreffekter, att det befintliga ledningsstråket är att föredra, men att en liten miljökonsekvensbeskrivning lämpligen behöver innehålla information om utredningar som på längre sikt kan komma att påverka ledningens dragning. Detta även om utredningarna inte ingår i nu aktuellt projekt.

Länsstyrelsen anser särskilt att fågellivet är en fråga som fortsatt behöver beskrivas. Då ÄL7S1 är en ledning som har varit i drift under lång tid ser Länsstyrelsen gärna att Vattenfall redovisar eventuell känd problematik avseende fåglar i fortsatt skede.

POSTADRESS 751 86 UPPSALA GATUADRESS Båverns gränd 17

TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala



Miljökonsekvensbeskrivnings inriktning och innehåll

I 6 kap. 47 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en liten miljökonsekvensbeskrivning. Sökande förväntas i miljökonsekvensbeskrivningen lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som åtgärden kan förväntas ge.

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit i samrådsredogörelsen att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla:

- Påverkan på riksintresset Östanbro
- Landskapsbildsskyddat område Sagåns dalgång
- Påverkan samt vidtagna skyddsåtgärder för att minimera påverkan på fornlämningar vid drift och underhållsåtgärder
- Då ÄL7S1 är en ledning som har varit i drift under lång tid ser Länsstyrelsen gärna att Vattenfall redovisar eventuell känd problematik avseende fåglar i fortsatt skede.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef [REDACTED] med handläggare [REDACTED] som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.