

From: [REDACTED]
To: diariet@ei.se <diariet@ei.se>
Subject: Komplettering 2021-103791
Date: 19.08.2022 06:47:12 (+0000)

Hej,

Svar på kompletteringsbegäran med datum 2022-04-14.

”Ni behöver beskriva om åtgärder är planerade för att åtgärda problemet med effektbehovet. Om det finns åtgärder planerade behöver ni inkomma med en så specificerad förklaring som möjligt för vilka åtgärder som kommer att genomföras. Vi behöver uppgiften för att bedöma om ledningen med nuvarande kapacitet är lämplig.”

Svar: Det finns idag inga problem med effektbehovet och inga åtgärder planeras därför. Ledningens överföringsförmåga är dimensionerad utifrån de behov och dimensioneringsprinciper som gällde då ledningen byggdes.

• *”Ni har uppgett att ni avser att höja spänningen för ledningen. När planerar ni att göra detta?”*

Svar: Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja ledningen om 10-13 år.

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Tillståndsspecialist

Telefon: [REDACTED] Växel: (0)8 739 50 00
Vattenfall Eldistribution AB
Address: RU2560, 16992 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 16956 Solna
www.vattenfall.se

Please consider the environment before printing this e-mail

Confidentiality: C2 - Internal

2022-08-19

2021-103791-0015