



Länsstyrelsen
Gävleborg

Beslut

1 (6)

Datum

Diarienummer

2023-01-23

10850-2022

Ellevio


Undersökningssamråd om förlängning av nätkoncession för befintlig 145 kV ledning mellan Håsta och Brunnsnäs, Hudiksvalls kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att rubricerat projekt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26§ miljöbalken.

Överklagande

Enligt 6 kap. 27§ miljöbalken kan beslutet inte överklagas.

Beskrivning av ärendet

Ellevio planerar att ansöka om förlängt tillstånd, nätkoncession för linje, för en befintlig 145 kV ledning mellan Håsta i Hudiksvall och fördelningsstationen Brunnsnäs i Iggesund, Hudiksvalls kommun. Den delsträcka som förlängd koncession sökes för är cirka 9,8 km lång. Befintlig tillfällig koncession löper ut 2023-03-12. Syftet med koncessionsansökan är att förlänga koncessionen så att den gäller tillsvidare.

Inför koncessionsansökan genomför Ellevio, genom sin konsult Afry, ett undersökningssamråd, enligt 6 kap. 24§ miljöbalken för att samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformande samt om ärendet antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan utifrån 10–13§§ miljöbedömningsförordningen.

I den sammanvägda bedömningen har hänsyn tagits till att sökande redan har elkoncession i aktuellt område. Projektet innefattar endast en förlängning av nätkoncession på redan påverkad mark. Bedömningen har gjorts utifrån kraftledningarnas utformning och omfattning samt påverkan på den fysiska miljön.

2023-101615-0001 2023-03-14

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivning

När Länsstyrelsen har beslutat att en betydande miljöpåverkan inte kan antas ska, enligt 6 kap. 47§ den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden i en liten miljökonsekvensbeskrivning lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Beskrivningen ska innehålla den samrådsredogörelse som har tagits fram enligt 6 kap. 25§ 2.

Av 6 kap. 35§ miljöbalken framgår vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla i den specifika miljöbedömningen.

Länsstyrelsens synpunkter

Allmänt

Vid meddelande om nätkoncession för linje gäller bestämmelserna i 2 kap. ellagen (1997:857). En nätkoncession för linje får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Vid prövningen ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler, bestämmelser om hushållning med mark och vatten och bestämmelser om miljö kvalitetsnormer och miljö kvalitetsförvaltning enligt 2-5 kap. miljöbalken tillämpas.

Kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska innehålla vad som anges i 6 kap. 35-36 §§ miljöbalken i den utsträckning som behövs med hänsyn till åtgärdernas art och omfattning. MKB:n ska innehålla en beskrivning av nuvarande förhållanden, hur projektet kommer att genomföras och dess effekter på miljön och även fastslå åtgärder för att mildra eller eliminera de negativa konsekvenserna av projektet. MKB:n ska vara tydlig med konkreta åtgärdsförslag.

Vidare ska miljökonsekvensbeskrivningen redovisa vilka underhålls- och skötselåtgärder som blir aktuella och hur dessa kan komma att påverka miljön i allmänhet och utpekade natur- och kulturvärden i synnerhet. De skadeförebyggande åtgärderna bör redovisas på ett tydligt sätt i form av konkreta åtgärder, inte bara som möjliga metoder.

Verksamheter och åtgärder som prövas enligt annan lag kan behöva anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om samrådsförfarandet inte kan ske inom ramen för den andra lagens bestämmelser. Sökande bör bestämma redan i tidigt skede om man avser att uppfylla kraven i 12 kap. 6 § miljöbalken i koncessionsansökan och MKB eller om man avser anmäla det separat till Länsstyrelsen inför byggstart av ledningen.

Planförhållanden

Av upprättad MKB ska det framgå om ledningarna står i överensstämmelse med kommunens översiktsplan, eventuella fördjupade/tematiska översiktsplaner och berörda detaljplaner.

Riksintressen

Ledningen korsar riksintresse för naturvård, Delångersån, samt riksintresse kommunikationer för både befintlig E4 samt framtida järnväg ostkustbanan. Ledningen kan därmed i framtiden komma att korsa eventuell framtida järnväg på två platser. Ledningen angränsar till riksintresse kulturmiljö.

Samrådsunderlaget saknar en beskrivning om att ledningen även ligger inom riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9§ miljöbalken, påverkansområde för väderradar, som påverkas av höga objekt. Länsstyrelsen anser att detta bör uppmärksammas och att påverkan på riksintresset ska bedömas.

Magnetfält

Magnetfältsberäkningar kommer att utföras inför kommande MKB. Magnetfältsnivåer vid närliggande bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas ska tydligt beskrivas.

Koncessionsansökan ska beskriva hur magnetfält kan reduceras, och till vilken kostnad, om de överstiger 0,4 mikrotlesa på någon plats där människor stadigvarande vistas.

Förutom de befintliga bostäderna passerar ledningen ett område i Sörrå som planeras för framtida bostäder/kontor enligt översiktsplanen. Det innebär att människor i framtiden kan komma att vistas där stadigvarande.

Natur

Befintliga ledningar har en begränsad påverkan på naturmiljön jämfört med nya dragningar. Det är positivt ur naturmiljösynpunkt att ingen ny mark tas i anspråk. Påverkan framöver kommer mestadels att bestå av regelbundna underhållsröjningar av vegetationen samt kantröjningsåtgärder. Regelbundet underhåll längs kraftledningsgator kan ha en positiv effekt på växt- och djurlivet. Exempelvis så har vissa hotade fjärilar, exempelvis vädnetfjäril, ofta sin hemvist i väl skötta kraftledningsgator.

Inga nya skyddade områden (naturresevat, Natura 2000) har tillkommit som gör att det är olämpligt att behålla befintlig sträckning.

Det är bra att Ellevio, som ett steg i sitt miljöarbete, håller på att fasa ut användandet av kreosot i sina stolpar. Ellevio kommer i stället att i huvudsak använda på marknaden tillgängliga kopparsaltsimpregnerade alternativ med förstärkt urlakningsskydd. Ellevio sätter som extra försiktighetsåtgärd inte upp impregnerade trästolpar inom vattenskyddsområden.

Ledningen passerar våtmarker och värdefullt vatten (Delångersån). Sökandens skyddsåtgärder bedöms dock tillräckliga.

Med avseende på fågelliv har en närmare granskning gjorts gällande de områden där ledningen korsar öppna marker och vattendrag.

Verksamhetsutövaren har i underlaget presenterat naturvärden/skyddade arter på, eller i nära anslutning, till platsen för åtgärd. Dessa naturvärden är till stor del hämtade från Länsstyrelsens kartstöd och databaser. Värt att notera är att det material som Länsstyrelsen har tillgång till, såsom inventeringar, databaser med mera, inte är heltäckande. Det är där verksamhetsutövarens ansvar att skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna förutsäga åtgärdens effekter på naturmiljön på platsen. Det kan därför vara lämpligt att dokumentera platsen före och efter åtgärden som en del i egenkontrollen.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen bedömer att påverkan på kulturmiljön inte förändras eftersom ansökan rör befintliga ledningar och inga visuella ändringar planeras att utföras. Länsstyrelsen har inget att erinra då ledningsunderhåll utförs med den hänsyn som anges i samrådsunderlaget. Vid eventuell avverkning och tekniskt ledningsunderhåll med tyngre fordon/avverkningsmaskiner är det emellertid viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till att ledningsgatan sträcker sig inom fornlämningarna L1951:3586 (gravfält) och L1948:1403 (boplats).

Observera att alla registrerade fornlämningarna inom ledningsgatan (L1948:1407, L1948:1556, L1951:2961, L1951:2962, L1951:3586, L1948:1403) omfattar ett större skyddsområde än vad markeringen i Riksantikvarieämbetes kulturmiljöregister visar.

Länsstyrelsen vill även påpeka vikten av att uppmärksamma och ta hänsyn till lämningar som ligger intill ledningsgatan. Om maskiner behöver köra i terrängen för att nå fram till arbetsplatsen kan lämningar utanför ledningsgatan komma att beröras.

Miljö kvalitetsnormer

Vatten

Länsstyrelsen har ingenting att tillägga avseende MKN vatten i detta skede.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 010 - 225 10 00 eller via e-post gavleborg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 10850-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av Maria Andersson med Stefan Norberg som föredragande. I handläggningen av ärendet har handläggare från avdelningarna för miljö, natur och samhälle deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.