

# Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist)  
ISSN 2000-592X

---

## **Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el;**

**EIFS 2017:1**

Utkom från trycket  
den 27 mars 2017

beslutade den 9 mars 2017.

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 10, 19, 20 och 22 §§ förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) att 5 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el i stället ska ha följande lydelse.

### **5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som ska timavräknas**

#### **Samlade energiflödet för gränspunkter**

2 § Nätkoncessionshavaren ska för varje angränsande nätavräkningsområde summera timmätvärden som registreras i gränspunkter med hänsyn till energiriktning.

#### **Samlade energiflödet för inmatningspunkter**

3 § Nätkoncessionshavaren ska per elleverantör och balansansvarig beräkna samlade timmätvärden per typ av elproduktion för inmatningspunkter om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 MW.

### **8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och förbrukningsprofil**

#### **Allmänna bestämmelser**

1 §<sup>1</sup> Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–4 §§ samt 6 och 7 §§ ska ske senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnen. Tidpunkten för när mätvärdena registrerades och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska framgå.

<sup>1</sup> Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden enligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med information om att timmätvärdet ska korrigeras.

### **Rapportering av samlade timmätvärden för gränspunkter**

**2 §** Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden som beräknats för områdesgränser mellan två närliggande nätavräkningsområden till Affärsverket svenska kraftnät. Energiriktningen avgör det tecken som det summerade mätvärdet ska rapporteras med.

## **11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter**

**2 §** Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

**4 §** kontrollera att:

- den anmälände elleverantören har EDIEL-id,
- en balansansvarig har angivits,
- anmälan inkommit i tid,
- rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), och
- att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

**3 §** Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

**5 §** kontrollera att:

- den anmälände elleverantören har EDIEL-id,
- anmälan inkommit i tid,
- rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),
- rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), och
- att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

---

Denna författning träder ikraft den 1 maj 2017.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Tor Ny