

Datum: 2017-04-27 Kontaktperson: [redacted], Pöyry Sweden AB Telefon: [redacted]
[redacted], Pöyry Sweden AB [redacted]

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken

Inbjudan till samråd avseende alternativa ledningsstråk för ny 130 kV ledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala kommun, Uppsala län

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala kommun. För att få uppföra och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd enligt miljöbalken 6 kap. 4 § med länsstyrelsen, berörda kommuner och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede samråda med en bred samrådsrets (allmänhet, statliga myndigheter och andra intressenter). På uppdrag av Vattenfall handlägger Pöyry Sweden AB samråd samt upprättar underlag för tillståndsansökan.

I området runt Funbo finns ett ökat energibehov då ett stort antal bostäder planeras att byggas under de närmaste åren. Den befintliga transformatorstationen i Funbo matas via en 20 kV-ledning från Uppsala. Transformatorstationen tillgodoser i sin tur flera närliggande orter (Almunge, Länna, Rasbo och Faringe) med el. Ledningen mellan Uppsala och Funbo är underdimensionerad och har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med den framtida exploateringen som planeras i området. Den nya kraftledningens syfte är därför att möjliggöra den planerade bostadsutbyggnaden i området kring Funbo.

Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att den nya kraftledningen byggs mellan Brillinge (vid E4 nordost om Uppsala) och Funbo. Ledningen startar från befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och är planerad att anslutas till en ny transformatorstation i Funbo som byggs i anslutning till befintlig station i Funbo. Kraftledningens driftspänning kommer att vara 70 kV men ledningen konstrueras för att kunna drivas med 130 kV, då all ny utbyggnad av Vattenfalls 70 kV nät ska dimensioneras för att möjliggöra spänningshöjning till 130 kV.

I bifogat samrådsunderlag finns ytterligare information angående projektet. Föreliggande underlag finns även att ta del av på webbsidan www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/funbo.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Pöry Sweden AB, [redacted] eller [redacted] på telefon eller mail. Vi ber er att inkomma med eventuella synpunkter på projektet senast **2 juni 2017** via mail eller post.

Tel [redacted] eller [redacted] (vardagar mellan 10:00 och 12:00).

E-post: ledning.funbo@poyry.com

Pöry Sweden AB
[redacted]
P.O. Box 24015
104 50 Stockholm

Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB
Tillstånd & Rättigheter

[redacted]

Bifogas: Samrådsunderlag samt sändlista

2021-11-10

2021-103210-0001