

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken

Vattenfall planerar en ny 130 kV kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala kommun med syfte att förstärka elnätet i regionen.

Bakgrund

I området runt Funbo i Uppsala kommun finns ett ökat energibehov då ett stort antal bostäder planeras att byggas de närmaste åren. Kapaciteten på den befintliga ledningen mellan Uppsala och Funbo är underdimensionerad och har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med den framtida exploateringen som planeras i området kring Funbo. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny 130 kV ledning mellan Brillinge och Funbo.

Samråd

Vattenfall inleder nu samråd, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, med syfte att informera berörda parter samt inhämta synpunkter och information vilka kan påverka projektet. I ett första steg genomförs nu ett så kallat stråksamråd, inom vilka möjliga lokaliseringar för den planerade ledningen finns. Efter detta samråd sker en utvärdering av de olika stråkförslagen och sedan sker ytterligare ett samråd avseende förordad sträckning.

Projektet

Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att den nya kraftledningen byggs mellan Brillinge (vid E4 nordost om Uppsala) och Funbo. Ledningen startar från befintlig kraftlednings-

stolpe i Brillinge och är planerad att anslutas till en ny transformatorstation i Funbo som byggs i anslutning till befintlig station i Funbo. Kraftledningens driftspänning kommer att vara 70 kV men ledningen konstrueras för att kunna drivas med 130 kV, då all ny utbyggnad av Vattenfalls 70 kV nät ska dimensioneras för att möjliggöra spänningshöjning till 130 kV.

Vattenfall har tagit fram ett antal alternativa ledningsstråk, tre alternativ för luftledning och två för markkabel. Vattenfall förordar att den planerade kraftledningen byggs som luftledning. Det huvudsakliga skälet till ställningstagandet är den väsentligt ökade kostnad som en markförlagd ledning medför. Vattenfall vill dock framhålla att samrådet avser de båda studerade teknikerna i de identifierade stråken och valet av teknik och stråk görs efter genomfört samråd.

Ytterligare information

Ytterligare information finns på hemsidan www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/funbo. För övriga frågor går det bra att kontakta Pöyry Sweden AB, [redacted] på telefon [redacted] eller [redacted] på telefon [redacted] (vardagar mellan 10:00 och 12:00) eller e-post ledning.funbo@poyry.com

Synpunkter i samrådet lämnas till ovan angiven e-postadress eller till Pöyry Sweden AB, att. [redacted], P.O. Box 24015, 104 50 Stockholm senast den 2 juni 2017.

Vattenfall Eldistribution AB