

Vattenfall Eldistribution AB

162 87 STOCKHOLM

## Underrättelse avseende redovisningsenhet RER00533

Energimarknadsinspektionen har utifrån den avbrottsstatistik som ni rapporterat in beräknat följande normnivå för fyra utvalda kvalitetsindikatorer. Normnivån kommer slutligen fastställas i samband med att beslut om intäktsram meddelas för tillsynsperiod 2012-2015 enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857). Mer information om EI:s kvalitetsreglering under första tillsynsperioden finns i rapporten *Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering EI R2010:08*<sup>1</sup> och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram (EIFS 2011:1)<sup>2</sup> som bifogas i detta brev.

Tabell 1 Normnivå för icke levererad energi ( ILE) och icke levererad effekt ( ILEffekt)

Kvalitetsindikatorer	Normnivå
Aviserade avbrott (ILE)	181 514,99
Oaviserade avbrott (ILE)	1 602 389,34
Aviserade avbrott (ILEffekt)	60 400,79
Oaviserade avbrott (ILEffekt)	1 684 747,35

Normnivåerna utgår ifrån nätföretagets årsmedel icke levererad energi och årsmedel icke levererad effekt för aviserade och oaviserade avbrott som särskilt inrapporterats för åren 2006-2009. Normnivåerna beräknas genom att ett avbrottsvärde<sup>3</sup> för vart och ett av åren 2006-2009 summeras för ILE respektive ILEffekt och sedan divideras med fyra.

<sup>1</sup> <http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Kvalitetsbedomning-av-elnat-vid-forhandsreglering/>

<sup>2</sup> <http://www.ei.se/Lagar-och-regler/Energimarknadsinspektionens-foreskrifter/>

<sup>3</sup> Avbrottsvärdet (ILE) aviserat respektive oaviserat beräknas per punkt och motsvaras av medeleffekten i punkten multiplicerat med avbrottstiden i minuter delat i sextio. Avbrottsvärdet för samtliga punkter inom redovisningsenheten summeras och ett årligt avbrottsvärde erhålls för ILE aviserat respektive oaviserat. Avbrottsvärdet (ILEffekt) aviserat och oaviserat beräknas per punkt och motsvaras av medeleffekten i punkten multiplicerat med antal avbrott i punkten. Avbrottsvärdet för samtliga punkter inom redovisningsenheten summeras och ett årligt avbrottsvärde erhålls för ILEffekt aviserat respektive oaviserat.

**Tabell 2 Inrapporterade avbrottsvärden för ILE**


ILE	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	147 990,40	117 841,67	223 537,82	236 690,06
Oaviserade avbrott	839 942,80	1 343 167,51	1 309 023,75	2 917 423,28

**Tabell 3 Inrapporterade avbrottsvärden för ILEffekt**

ILEffekt	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	662 240,90	61 642,53	71 762,95	45 956,79
Oaviserade avbrott	1 005 984,99	897 689,24	2 472 239,74	2 363 075,43

Har ni frågor med anledning av ovanstående underrättelse kan ni kontakta undertecknad Petra Lindmark på 016 - 16 27 15 eller någon av handläggarna på avdelningen för tariff tillsyn på telefon 016 - 16 27 00. Frågor kan ställas även via e-post till: [forhandsreglering\\_el@ei.se](mailto:forhandsreglering_el@ei.se).

Med vänliga hälsningar



Petra Lindmark