

E.ON Elnät Sverige AB

205 09 MALMÖ

## Underrättelse avseende redovisningsenhet RER00855

Energimarknadsinspektionen har utifrån den avbrottsstatistik som ni rapporterat in beräknat följande normnivå för fyra utvalda kvalitetsindikatorer. Normnivån kommer slutligen fastställas i samband med att beslut om intäktsram meddelas för tillsynsperiod 2012-2015 enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857). Mer information om EI:s kvalitetsreglering under första tillsynsperioden finns i rapporten *Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering EI R2010:08*<sup>1</sup> och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram (EIFS 2011:1)<sup>2</sup> som bifogas i detta brev.

Tabell 1 Normnivå för icke levererad energi ( ILE) och icke levererad effekt (ILEffekt)

Kvalitetsindikatorer	Normnivå
Aviserade avbrott (ILE)	22 993,27
Oaviserade avbrott (ILE)	351 744,17
Aviserade avbrott (ILEffekt)	7 592,70
Oaviserade avbrott (ILEffekt)	487 071,83

Normnivåerna utgår ifrån nätföretagets årsmedel icke levererad energi och årsmedel icke levererad effekt för aviserade och oaviserade avbrott som särskilt inrapporterats för åren 2006-2009. Normnivåerna beräknas genom att ett avbrottsvärde<sup>3</sup> för vart och ett av åren 2006-2009 summeras för ILE respektive ILEffekt och sedan divideras med fyra.

<sup>1</sup> <http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Kvalitetsbedomning-av-elnat-vid-forhandsreglering/>

<sup>2</sup> <http://www.ei.se/Lagar-och-regler/Energimarknadsinspektionens-foreskrifter/>

<sup>3</sup> Avbrottsvärdet (ILE) aviserat respektive oaviserat beräknas per punkt och motsvaras av medeleffekten i punkten multiplicerat med avbrotts tiden i minuter delat i sextio. Avbrottsvärdet för samtliga punkter inom redovisningsenheten summeras och ett årligt avbrottsvärde erhålls för ILE aviserat respektive oaviserat. Avbrottsvärdet (ILEffekt) aviserat och oaviserat beräknas per punkt och motsvaras av medeleffekten i punkten multiplicerat med antal avbrott i punkten. Avbrottsvärdet för samtliga punkter inom redovisningsenheten summeras och ett årligt avbrottsvärde erhålls för ILEffekt aviserat respektive oaviserat.

**Tabell 2 Inrapporterade avbrottsvärden för ILE**


ILE	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	18 946,19	8 707,77	54 753,68	9 565,45
Oviserade avbrott	206 331,41	804 971,86	147 124,16	248 549,24

**Tabell 3 Inrapporterade avbrottsvärden för ILEffekt**

ILEffekt	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	3 157,70	2 487,93	17 412,89	7 312,28
Oviserade avbrott	535 951,37	381 222,95	330 886,53	700 226,46

Har ni frågor med anledning av ovanstående underrättelse kan ni kontakta undertecknad Petra Lindmark på 016 - 16 27 15 eller någon av handläggarna på avdelningen för tariff tillsyn på telefon 016 - 16 27 00. Frågor kan ställas även via e-post till: [forhandsreglering\\_el@ei.se](mailto:forhandsreglering_el@ei.se).

Med vänliga hälsningar



Petra Lindmark