



Blekeväre Nät AB  
Box 5063  
102 42 STOCKHOLM

## Underrättelse avseende redovisningsenhet RER00878

Energimarknadsinspektionen har utifrån den avbrottsstatistik som ni rapporterat in beräknat följande normnivå för fyra utvalda kvalitetsindikatorer. Normnivån kommer slutligen fastställas i samband med att beslut om intäktsram meddelas för tillsynsperiod 2012-2015 enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857). Mer information om EI:s kvalitetsreglering under första tillsynsperioden finns i rapporten *Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering EI R2010:08*<sup>1</sup> och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram (EIFS 2011:1)<sup>2</sup> som bifogas i detta brev.

Tabell 1 Normnivå för icke levererad energi (ILE) och icke levererad effekt (ILEffekt)

Kvalitetsindikatorer	Normnivå
Aviserade avbrott (ILE)	0,00
Oaviserade avbrott (ILE)	0,00
Aviserade avbrott (ILEffekt)	0,00
Oaviserade avbrott (ILEffekt)	0,00

Normnivåerna utgår ifrån nätföretagets årsmedel icke levererad energi och årsmedel icke levererad effekt för aviserade och oaviserade avbrott som särskilt inrapporterats för åren 2006-2009. Normnivåerna beräknas genom att ett avbrottsvärde<sup>3</sup> för vart och ett av åren 2006-2009 summeras för ILE respektive ILEffekt och sedan divideras med fyra.

<sup>1</sup> <http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Kvalitetsbedomning-av-elnat-vid-forhandsreglering/>

<sup>2</sup> <http://www.ei.se/Lagar-och-regler/Energimarknadsinspektionens-foreskrifter/>

<sup>3</sup> Avbrottsvärdet (ILE) aviserat respektive oaviserat beräknas per punkt och motsvaras av medeleffekten i punkten multiplicerat med avbrottstiden i minuter delat i sextio. Avbrottsvärdet för samtliga punkter inom redovisningsenheten summeras och ett årligt avbrottsvärde erhålls för ILE aviserat respektive oaviserat. Avbrottsvärdet (ILEffekt) aviserat och oaviserat beräknas per punkt och motsvaras av medeleffekten i punkten multiplicerat med antal avbrott i punkten. Avbrottsvärdet för samtliga punkter inom redovisningsenheten summeras och ett årligt avbrottsvärde erhålls för ILEffekt aviserat respektive oaviserat.

**Tabell 2 Inrapporterade avbrottsvärden för ILE**


ILE	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	0,00	0,00	0,00	0,00
Oaviserade avbrott	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabell 3 Inrapporterade avbrottsvärden för ILEffekt**

ILEffekt	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	0,00	0,00	0,00	0,00
Oaviserade avbrott	0,00	0,00	0,00	0,00

Har ni frågor med anledning av ovanstående underrättelse kan ni kontakta undertecknad Petra Lindmark på 016 - 16 27 15 eller någon av handläggarna på avdelningen för tariff tillsyn på telefon 016 - 16 27 00. Frågor kan ställas även via e-post till: [forhandsreglering\\_el@ei.se](mailto:forhandsreglering_el@ei.se).

Med vänliga hälsningar



Petra Lindmark