

Bilaga 2 – Avbrottsdata 2010-2012

2010

Antal oaviserade avbrott mellan 3 minuter och 12 timmar	2 st
Antal aviserade avbrott längre än 3 minuter	18 st
Total avbrottsid oaviserade avbrott mellan 3 minuter och 12 timmar	155 min
Total avbrottsid aviserade avbrott längre än 3 minuter	4 672 min
Årlig överförd energi kWh	792 186 kWh

2011

Antal oaviserade avbrott mellan 3 minuter och 12 timmar	29 st
Antal aviserade avbrott längre än 3 minuter	97 st
Total avbrottsid oaviserade avbrott mellan 3 minuter och 12 timmar	6 604 min
Total avbrottsid aviserade avbrott längre än 3 minuter	26 144 min
Årlig överförd energi kWh	9 220 28 kWh

2012

Antal oaviserade avbrott mellan 3 minuter och 12 timmar	52 st
Antal aviserade avbrott längre än 3 minuter	50 st
Total avbrottsid oaviserade avbrott mellan 3 minuter och 12 timmar	5 301 min
Total avbrottsid aviserade avbrott längre än 3 minuter	5 958 min
Årlig överförd energi kWh	1 168 452 kWh