



Mål nr. 8029-11	Enhet 1
--------------------	---------

Anges vid kontakt med domstolen

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Ank. 2013 -04- 02

Kristinehamns Energi Elnät AB ./ Energimarknadsinspektionen D/Dnr.
angående **tillämpning av ellagen**

Bifogade handlingar översänds för kännedom. Förvaltningsrätten kommer senare att lämna meddelande om den fortsatta handläggningen av målet.

Frågor om målets handläggning besvaras av undertecknad.

Ronny Idstrand


Telefon direkt 013-25 11 13

Dok.Id 116813

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 406 581 04 Linköping	Brigadgatan 3	013-25 11 00 E-post: forvaltningsratten@linkoping@dom.se	013-25 11 40	måndag – fredag 08:00-16:00

Förvaltningsrätten i Linköping

Box 406
581 04 Linköping



Er ref: Mål nr: 8029-11

Vår ref: Johan Larsson

Yttrande över aktbilaga 8 i mål nr 8029-11 Enhet 1

Kristinehamns Elnät AB 556526-5195 bestrider beslutets pkt 2 avseende den fastställda normnivån på kvaliteten i nätverksamheten.

I vår ansökan om intäktsram yrkade vi under pkt 3.4.1 "Korrigeringar av historiskt rapporterade data för avbrottsrapportering" att avbrottsstatistiken för år 2010 skulle ligga till grund för kvalitetsbedömningen. Orsaken till begäran är som vi skrev i ansökan att rapporteringen från dessa år är mycket bristfällig. Bristerna består av att det delvis saknas uppgifter om inträffade avbrott.

I El:s beslut har hävdats att de omständigheter vi åberopat inte visar att avbrottsrapporteringen är felaktig eller att synnerliga skäl förelegat.

Som förtydligande av de brister vi åberopat anger vi följande sammanfattning:

Pga brister i vår rapporteringsrutin som orsakade missförstånd i rapporteringen av framför allt de aviserade avbrotten. Som exempel kan nämnas att det 2008 enbart rapporterades 11 st aviserade avbrott jämfört med 206 st aviserade 2011 vilket kan anses som normalt. Antalet rapporterade avbrott 2006 91 st, 2007 84 st, 2008 53 st och 2009 182 st. Rutinerna sågs över under 2009 och det renderade i en tillförlitligare rapportering from 2010. Under 2010 rapporterades 271 st avbrott och 2011 rapporterades 314 st

Vi hävdar att våra skäl att rapporteringen har varit mycket bristfällig väl överensstämmer med kvalitetsföreskriftens 3 och 6§§ "om det helt eller delvis saknas uppgift om inträffade avbrott..... i stället uppskattas efter vad som är skäligt i det enskilda fallet."

Yrkande:


Vi yrkar att beslutet om den fastställda normnivån på kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden omprövas till följande nivåer:

- a) Kvalitetsindikator: Aviserade avbrott (SAIDI) 19,49 min.
- b) Kvalitetsindikator: Oaviserade avbrott (SAIDI) 42,30 min.
- c) Kvalitetsindikator: Aviserade avbrott (SAIFI) 0,12 st.
- d) Kvalitetsindikator: Oaviserade avbrott (SAIFI) 0,80 st.

Som grund för vårt yrkande att uppskatta vad som är skäligt i detta enskilda fall ligger den inrapporterade statistiken för år 2010 som väl överensstämmer med verkligheten.

Bilaga 1. Registrerade avbrott 2006-2011

Med vänliga hälsningar



Johan Larsson
VD

Registrerade avbrott 2006-2011**Kristinehamns Elnät**

Bilaga 1

2006	Kundavbrott total	91	Driftstörningar	62	Aviserade	29
2007	Kundavbrott total	84	Driftstörningar	65	Aviserade	19
2008	Kundavbrott total	53	Driftstörningar	42	Aviserade	11
2009	Kundavbrott total	182	Driftstörningar	67	Aviserade	115
2010	Kundavbrott total	271	Driftstörningar	117	Aviserade	154
2011	Kundavbrott total	314	Driftstörningar	108	Aviserade	206