

## Jämförelse för omprövning av intäktsramen enligt 5 kap. 13 § ellagen

### Olseröds Elektriska Distributionsförening upa, REL00144

Tabell 1 - Jämförelse mellan beräknad intäktsram med prognoser och faktiskt utfall i 2010 års prisnivå (tkr)

<b>Intäktsram med prognoser, senast fastställda</b>	<b>Åren 2012-2015 i 2010 års prisnivå</b>
Kapitalkostnader	26 671
Löpande kostnader	
Påverkbara kostnader utifrån historisk referensperiod	12 778
Opåverkbara kostnader	17 559
<b>Beräknad intäktsram med prognoser</b>	<b>57 008</b>
Yrkad intäktsram	64 697
<b>Intäktsram med prognoser, senast fastställda</b>	<b>57 008</b>
<b>Intäktsram med faktiskt utfall</b>	<b>Åren 2012-2015 i 2010 års prisnivå</b>
Kapitalkostnader	27 197
Löpande kostnader	
Påverkbara kostnader utifrån historisk referensperiod	12 778
Opåverkbara kostnader	15 676
<b>Intäktsram med faktiskt utfall</b>	<b>55 650</b>
<b>Skillnad mellan den senast fastställda intäktsramen med prognoser och beräknad intäktsram med faktiskt utfall</b>	
<b>Skillnad</b>	<b>1 358</b>
Är den senast fastställda intäktsramen större än intäktsramen beräknad med faktiskt utfall?	Ja
Ska intäktsramen omprövas enligt 5 kap. 13 § ellagen?	Ja
Hur stor är avvikelsern i procent?	2,38%