

Värnamo Elnät AB  
Box 2268  
331 02 VÄRNAMO

## Underrättelse avseende redovisningsenhet REL00235

Energimarknadsinspektionen har utifrån den avbrottsstatistik som ni rapporterat in beräknat följande normnivå för fyra utvalda kvalitetsindikatorer. Normnivån kommer slutligen fastställas i samband med ett beslut om intäktsram meddelas för tillsynsperiod 2012-2015 enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857). Mer information om EI:s kvalitetsreglering under första tillsynsperioden finns i rapporten *Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering EI R2010:08*<sup>1</sup> och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram (EIFS 2011:1)<sup>2</sup> som bifogas i detta brev.

Tabell 1 Normnivå för System Average Interruption Duration Index (SAIDI) och System Average Interruption Frequency Index (SAIFI).

| Kvalitetsindikatorer       | Normnivå |
|----------------------------|----------|
| Aviserade avbrott (SAIDI)  | 11,71    |
| Oaviserade avbrott (SAIDI) | 46,32    |
| Aviserade avbrott (SAIFI)  | 0,25     |
| Oaviserade avbrott (SAIFI) | 0,47     |

Normnivåerna utgår ifrån nätföretagets antal aviserade och oaviserade avbrott och avbrottstiden i minuter som särskilt inrapporterats för åren 2006-2009. Normnivåerna beräknas genom att ett avbrottsvärde för vart och ett av åren 2006-2009 summeras för SAIDI respektive SAIFI och sedan divideras med fyra.

Tabell 2 Inrapporterade avbrottsvärden för SAIDI

| SAIDI              | 2006  | 2007   | 2008  | 2009 |
|--------------------|-------|--------|-------|------|
| Aviserade avbrott  | 18,32 | 9,47   | 15,67 | 3,39 |
| Oaviserade avbrott | 2,9   | 140,87 | 32,38 | 9,13 |

<sup>1</sup> <http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Kvalitetsbedomning-av-elnat-vid-forhandsreglering/>

<sup>2</sup> <http://www.ei.se/Lagar-och-regler/Energimarknadsinspektionens-foreskrifter/>





Datum  
2011-03-25

Dnr  
2011-101539

2 (2)

Tabell 3 Inrapporterade avbrottsvärden för SAIFI

| SAIFI              | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Aviserade avbrott  | 0,11 | 0,09 | 0,77 | 0,03 |
| Oaviserade avbrott | 0,12 | 0,85 | 0,43 | 0,47 |

Har ni frågor med anledning av ovanstående underrättelse kan ni kontakta undertecknad Petra Lindmark på 016 - 16 27 15 eller någon av handläggarna på avdelningen för tariff tillsyn på telefon 016 - 16 27 00. Frågor kan ställas även via e-post till: [forhandsreglering\\_el@ei.se](mailto:forhandsreglering_el@ei.se).

Med vänliga hälsningar

Petra Lindmark