

23 mars 2020

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 ESKILSTUNA

Organisationsnummer:	556417-0800	Sökandens referens:	[REDACTED]
Redovisningsenhet:	RER01011	Telefon:	[REDACTED]
		E-post:	[REDACTED]@vattenfall.com

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en förlängd koncession avseende avsnitt av befintlig 132 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Västerportsleden och Malmby i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

ANSÖKAN

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden), ansöker om förlängd koncession för linje (tillstånd) för att bibehålla och driva avsnitt av befintlig 132 kV kraftledning YL1 S3-4 i luftledningsutförande mellan Västerportsleden och Malmby i Strängnäs kommun, Södermanlands län. Ledningens konstruktionsspänning uppgår till 145 kV och driftspänningen till 132 kV. Ledningen omfattas av anläggningsnummer 731 OAo(1) och 731 OAo(2) och denna koncessionsansökan omfattar båda anläggningsnummer. Sträckningen är lokaliserad inom områdeskoncession tillhörande SEVAB Nät AB och Vattenfall Eldistribution AB.

YRKANDEN

- Koncession för avsnitt av befintlig ledning söks för att gälla tills vidare.

BAKGRUND OCH BEHOV

Ledningen matar idag underliggande nät i Strängnäs kommun och är en viktig del av elförsörjningen av Södermanland. Under år 2020 löper nuvarande koncession för aktuellt avsnitt av befintlig ledning ut. Sökanden önskar därför förlänga koncessionen för aktuell ledning.

STRÄCKNING OCH UTFÖRANDE

Ledningssträckan mellan Västerportsleden och Malmby uppgår till ca 10 km, se karta i bilaga 1, och omfattar utförande som luftledning. Ledningen sträcker sig genom ett område som domineras av skogsmark. I ledningssträckningens östra del präglas dock landskapet i större utsträckning av jordbruksmark. Ledningssträckningen sträcker sig i närheten av Strängnäs tätort men berör endast två byggnader för stadigvarande vistelse. Ledningen korsar och sträcker sig parallellt med Europaväg 20 (E20). Avsnittet korsar även länsväg 900 och järnvägen Svealandsbanan. Under en sträcka motsvarande ca 8 km är ledningen huvudsakligen uppförd i träportalstolpar. För resterande sträcka (ca 2 km) är ledningen sambyggd med två

2020-03-23

2020-101894-0001

22 kV ledningar och uppförd i stålstolpar.

SAMRÅD

Samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län, Strängnäs kommun, områdeskoncessionär SEVAB Nät AB, Försvarsmakten och Trafikverket inleddes 2019-12-11 med utskick av samrådsunderlag via e-post. Yttranden har inkom från samtliga parter förutom SEVAB Nät AB.

Skriftligt samråd med berörda fastighetsägare och andra enskilda särskilt berörda (närboende) har genomförts genom utskick av samrådsbrev. Brevet skickades ut till berörda 2019-12-13, samrådet pågick fram till 2020-01-24. Till samrådsbrevet bifogades en karta över samrådets luftledningssträckning, tillika huvudalternativ avseende förlängd koncession. Samrådsbrevet informerade om att samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Sökandens hemsida. Brevet informerade även om möjligheten att få samrådsunderlaget utskrivet och skickat till sig per post.

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

MILJÖKONSEKVENSER OCH HÄNSYN

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för aktuellt ledningsavsnitt, se bilaga 2.

I ledningens närområde förekommer ett antal mindre naturvårdsområden såsom åkerholmar, naturvärden och sumpskog. Ledningen berör ett antal fornlämningar men inget riksintresseområde för kulturmiljövården. Den del av ledningssträckan som sträcker sig parallellt med E20 är lokaliserad i utkanten av Härads skjutfält vilket utgör riksintesseområde för totalförsvaret. Två byggnader för stadigvarande vistelse förekommer inom 100 m från ledningens sträckning.


Inför underhållsarbeten och röjningar av befintlig ledningsgata kommer Sökanden att utföra 12:6 samråd enligt miljöbalken med Länsstyrelsen.

En förlängd koncession för befintligt ledningsavsnitt innebär ingen förändring av nuvarande ledning inkl. ledningsgata i området. Därmed bibehålls ledningens nuvarande utformning, sträckning och omfattning.

ÖVRIGT

Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 3.

För Vattenfall Eldistribution, enligt fullmakt



Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB



BILAGOR

- Bilaga 1. Koncessionskarta skala 1:50 000
- Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning inkl. bilagor
- Bilaga 3. Bestyrkt fastighetsägarförteckning
- Bilaga 4. Shape-fil i SWEREF 99 TM över ledningssträckningen

2020-101894-0001

2020-03-23