

Från: [redacted]@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 24 januari 2020 09:31
Till: [redacted]
Ämne: Länsstyrelsen yttrande i samråd om ansökan om förnyelse av ledningskoncession för ledning YL1 S3-4 Västerportsleden - Malmby, Strängnäs kommun (Länsstyrelsens diarienummer 9565-2019)

Till:
Vattenfall Eldistribution AB
Att [redacted]@sweco.se

Undersökningssamråd inför ansökan om förnyelse av ledningskoncession för befintlig 132 kV ledning YL1 S3-4 Västerportsleden - Malmby, Strängnäs, i Strängnäs kommun

Länsstyrelsens synpunkter

Kulturmiljö

Samrådshandlingen från Vattenfall Eldistribution AB beskriver området kulturmiljö och de förutsättningar som gäller vid arbeten på kraftledningen. Länsstyrelsen begär att Vattenfall tillför information om att markarbeten inom fornlämning L1983:1235/Strängnäs 355:1 (grav- och boplatsoområde) samt med ett avstånd på 50 meter runt om denna kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Tillståndet kan vara villkorat med krav på arkeologisk åtgärd och där verksamhetsutövaren är kostnadsansvarig. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Kapitel 5 Närområdets förutsättningar, här kan tabell 1 över berörda natur-, kultur- och samhällsintressen för kultursidans del kompletteras med att i anslutning till kolarkojan L1982:5204/Strängnäs 503 ligger resterna efter en resmila (L1982:5199/Strängnäs 502). Båda utgör möjlig fornlämning.

Under 6.1.3 Kulturmiljö kan sista stycket kompletteras med information om anmälningsplikten enligt 2 kapitlet 5 och 10 §§ kulturmiljölagen (1988:950). Om fornlämning och/eller fornfynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den del som berör fornlämningen och/eller fornfyndet samt området runt detta/dessa. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

Markföreningar

Länsstyrelsen konstaterar att samrådsunderlaget inte innehåller någon aktuell information om markföreningar som kan komma att beröras i samband markarbeten för underhåll och reparation. Länsstyrelsen bedömer att underlaget därför kan behöva kompletteras med en redovisning i kartform av eventuella objekt invid ledningen som är upptagna i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, det så kallade EBH-stödet. Vidare behöver underlaget redovisa de arbeten som kan bli aktuella inom förorenade och potentiellt förorenade områden, vilka hänsynsåtgärder som avses vidtas samt vilka konsekvenser för miljön som åtgärderna kan förväntas medföra. EBH-stödet kan nås via länk: <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c>

Område av betydelse för friluftsliv

Länsstyrelsen konstaterar att det av samrådsunderlaget framgår att sökanden bedömer att området kring Stadsberget är av stor betydelse för det lokala friluftslivet. Länsstyrelsen förutsätter därför att de hänsynsåtgärder som föreslås att vidtas i samband med framtida underhåll av ledningsgatan i området utformas i samråd med kommunen.

Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på samrådsunderlaget.

Ärendebeskrivning

Vattenfall Eldistribution AB har 2019-12-13, genom ombud, inlämnat underlag för undersökningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken.

Samrådet avser kommande ansökan om förnyad nätkoncession för linje för befintlig 132 kV (nominell spänning) luftledning YL1 S3-4 Västerportsleden - Malmby i Strängnäs, Strängnäs kommun (se bilaga).

Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Trafikverket.

Lagstiftning

Samråd enligt 6 kapitlet 24-25 §§ Miljöbalken

Övrigt

I handläggningen har samråd skett med [REDACTED] (naturskydd), [REDACTED] (förorenade områden) och [REDACTED] (kulturmiljö).

[REDACTED]
Infrastrukturhandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Telefon [REDACTED]
[REDACTED] [@lansstyrelsen.se](mailto:[REDACTED]@lansstyrelsen.se)
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/sodermanland/.

Kopia:
Strängnäs kommun

Bilaga:
Översiktskarta ur samrådsunderlag

