

Bilaga 2.a.2 tillhör kompletteringen av ansökan (december 2018) för förlängd koncession av 400 kV-ledning mellan Hallsberg och Stenkullen

Bostäder inom 150 m från koncessionaledningens mittlinje			
Littera ledningar	Ärsmedelström	Ägare	spänning/kV
FLS 51-2	738 A	Svk	400 kV
OL4 56-7	716 A	Svk	400 kV
OL7 56	68 A	Vattenfall	130 kV
FLS 51-4	463 A	Svk	400 kV
CL32 54-6	580 A	Svk	400 kV
FL18 51-2	599 A	Svk	400 kV
ZL9 51	100 A	Vattenfall	130 kV
OL5 58	305 A	Vattenfall	130 kV

Stolpnnummer	Kraftledningslittera koncessionaledning	Kommun	Fastighetsbeteckning	Totalt magnetfält (µT)	Bostadens avstånd till koncessionaledningens mittlinje (m)	Magnetfält endast koncessionaledning (µT)	Kraftledningslittera parallell ledning 1	Avstånd till koncessionaledningens mittlinje (m)	Magnetfält endast parallell ledning 1 (µT)	Kraftledningslittera parallell ledning 2	Avstånd till koncessionaledningens mittlinje (m)	Magnetfält endast parallell ledning 2 (µT)
4	FLS 51-2	HALLSBERG	ÖSTRA BACKA 1:2>1	0,46	82	0,46						
6	FLS 51-2	HALLSBERG	ÖSTRA BACKA 1:14>1	0,52	78	0,52						
6	FLS 51-2	HALLSBERG	ÖSTRA BACKA 1:6>1	0,50	79	0,50						
6	FLS 51-2	HALLSBERG	MÄRKATORP 4:10>1	0,49	80	0,49						
7	FLS 51-2	HALLSBERG	MÄRKATORP 8:1>1	1,19	53	1,19						
8	FLS 51-2	HALLSBERG	SAND 1:2>1	5,69	28	5,69						
8	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 3:23>1	0,40	96	0,40						
8	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 3:23>1	0,54	83	0,54						
9	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 3:15>1	1,18	52	1,17				OL7 56	160	0,01
9	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 3:41>1	0,43	98	0,32				OL7 56	116	0,12
9	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 3:41>1	0,45	90	0,39				OL7 56	126	0,07
9	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 3:42>1	2,50	37	2,49				OL7 56	126	0,01
11	FLS 51-2	HALLSBERG	NÄGGESTORP 1:1>1	3,15	33	3,12				OL7 56	25	0,03
11	FLS 51-2	HALLSBERG	NÄGGESTORP 1:1>1	1,03	56	1,01				OL7 56	25	0,01
23	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 2:1>10	10,35	19	10,35						
24	FLS 51-2	HALLSBERG	KNOLAN 1:17>1	1,11	55	1,11						
24	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 2:1>10	4,08	30	4,08						
24	FLS 51-2	HALLSBERG	SKÄVI 2:1>10	5,88	26	5,88						
30	FLS 51-2	ASKERSUND	FALLKÖPING 1:1>1	0,79	63	0,79						
36	FLS 51-2	ASKERSUND	RAMSHULT 2:5>1	0,52	84	0,52						
41	FLS 51-2	ASKERSUND	RAMSHULT 3:15>1	0,72	66	0,72						
62	FLS 51-2	LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:112>1	2,07	40	2,07						
62	FLS 51-2	LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:112>1	1,62	45	1,62						
77	FLS 51-2	LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:50>1	1,02	56	1,02						
78	FLS 51-2	LAXÅ	LAXÅSKOGEN 1:50>1	1,38	49	1,38						
84	FLS 51-2	LAXÅ	LÄNGSRÅTEN 1:13>1	0,70	67	0,70						
108	FLS 51-2	LAXÅ	HÖGSHULT 1:3>1	1,66	45	1,66						
115	FLS 51-2	LAXÅ	GRASSOFALLET 1:1>1	6,31	24	6,31						
115	FLS 51-2	LAXÅ	GRASSOFALLET 1:1>1	2,51	37	2,51						
128	FLS 51-2	GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:8>1	0,62	71	0,62						
128	FLS 51-2	GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:8>1	1,33	49	1,33						
129	FLS 51-2	GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:17>1	1,51	46	1,51						
129	FLS 51-2	GULLSPÅNG	ÅSEBOL 1:17>1	2,80	35	2,80						
145	FLS 51-2	TÖREBODA	GRYMMANÄRRET 1:1>1	0,60	72	0,60						
148	FLS 51-2	TÖREBODA	STORA LINDSKEN 2:24>1	0,56	75	0,56						
169	FLS 51-2	TÖREBODA	HABOSKOGEN 2:3>1	0,46	82	0,46						
173	FLS 51-2	TÖREBODA	JÄRNEBERG 10:6>1	0,45	83	0,45						
174	FLS 51-2	TÖREBODA	JÄRNEBERG 8:9>1	1,83	42	1,83						
174	FLS 51-2	TÖREBODA	JÄRNEBERG 10:8>1	0,54	77	0,54						
175	FLS 51-2	TÖREBODA	JÄRNEBERG 8:10>1	0,49	80	0,49						
176	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 5:3>1	0,54	76	0,54						
178	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 3:1>1	0,81	62	0,81						
178	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 3:1>1	0,40	88	0,40						
180	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 8:3>1	0,74	65	0,74						
180	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 8:3>1	1,04	55	1,04						
181	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 8:2>1	0,41	87	0,41						
184	FLS 51-2	TÖREBODA	KILEN 9:12>1	1,17	56	1,17						
185	FLS 51-2	TÖREBODA	SÖTÅSEN 5:19>1	0,50	79	0,50						
185	FLS 51-2	TÖREBODA	SÖTÅSEN 5:16>1	1,53	46	1,53						
186	FLS 51-2	TÖREBODA	SÖTÅSEN 4:9>1	1,20	52	1,20						
186	FLS 51-2	TÖREBODA	SÖTÅSEN 4:9>1	0,83	62	0,83						
188	FLS 51-2	TÖREBODA	SÖTÅSEN 4:5>1	2,02	43	2,02						
192	FLS 51-2	TÖREBODA	BORREBODA 13:10>2	2,30	38	2,30						
193	FLS 51-2	TÖREBODA	BORREBODA 13:9>1	1,98	41	1,98						
203	FLS 51-2	TÖREBODA	SUVANVATTORPET 2:3>1	1,55	49	1,55						
210	FLS 51-2	TÖREBODA	BRESÅTER 2:3>1	0,42	86	0,42						
222	FLS 51-2	TÖREBODA	SANDHULAN 1:6>1	0,41	88	0,41						
247	FLS 51-2	MARJESTAD	RIBBENAS 23:3>1	0,77	64	0,77						
247	FLS 51-2	MARJESTAD	RIBBENAS 23:6>1	3,28	32	3,28						
278	FLS 51-2	SKOVDE	DALBORNEN 1:8>1	0,56	75	0,56						
278	FLS 51-2	SKOVDE	DALBORNEN 1:9>1	1,73	44	1,73						
279	FLS 51-2	SKOVDE	STENSNÄS 1:3>1	0,70	70	0,70						

