



Länstyrelsen
Västerbottens län
Rättsavdelningen

BESLUT
Datum
2005-01-28

Beleggnings
407-14843-2004

1(2)

Vattenfall Norrnät AB
[REDACTED]
971 77 LULEÅ

**Tidigt samråd med fråga om betydande miljöpåverkan, 130 kV ledning
Rengård-Klubbfors**
(Er ref NNNS-LF) (2 bilagor)

Beslut

Länstyrelsen beslutar med stöd av nedan angivna bestämmelser att den planerade verksamheten är av sådan art att den *inte* kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Verksamheten innebär fortsatt användande av en 130 kV ledning mellan Klubbfors och Rengård inom Skellefteå och Norsjö kommuner.

Yttrande

I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) bör ledningens läge i förhållande till bebyggelse uppmärksammas. Ni har vid samrådet uppgivit att inga fastigheter finns inom 50 meter från ledningen. Om avstånd till bostadshus är mindre än 70 meter bör översiktlig riskvärdering göras i MKB:n. Ett delmål i länets miljömålsarbete är att riskerna med elektromagnetiska fält kontinuerligt ska kartläggas och nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. Där framgår också att man även bör planera för en minskning av exponeringen av elektromagnetisk strålning i nybebyggelse eller vid nydragning av elledningar, det gäller alla typer av elektromagnetisk strålning så att man inte utsätts för värden högre än 0,2mikroT. I befintlig bebyggelse som befinner sig i områden med högre värden än 0,2uT-0,3uT bör man planera för en minskning av exponeringen. Se mer om länets miljömål under "miljömål" på länstyrelsens hemsida, www.ac.lst.se.

Av MKB:n bör vidare framgå att Byskeälven är av riksintresse för friluftslivet och naturvården. Den är även ett Natura2000-vattendrag. Flodpärlmussla har påträffats i älven. I övrigt passerar ledningen en del sumpskogar som finns upptagna i skogsvårdsorganisationens information om Skogens pärlor, se www.svo.se.

Som vägledning bifogar Länstyrelsen också ett PM med checklista om MKB inom renskötselområdet.

Inga detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av verksamheten.


Yttrandet har utformats efter granskning ur samhällsplanerings-, naturvårds- miljöskydds-, kulturmiljö- och rennäringsperspektiv.

Gällande bestämmelser

Enligt 8 a § ellagen (1997:857) ska bestämmelserna i bl a 6 kap miljöbalken (1998:808) tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje.

Av 6 kap 4 § miljöbalken framgår bl a följande

"Alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken skall tidigt samråda med länsstyrelsen." ... "Efter samrådet skall länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet får inte överklagas."



Bilagor

MKB inom renskötselområdet

Utdrag ur "Samverkan för hållbar utveckling i Västerbottens län - miljökvalitetsmål, delmål och helhetsstrategier"