

2017-01-13
Sundbyberg

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ägare | Svenska staten |
| Förvaltare | Affärsverket svenska kraftnät |
| Organisationsnummer | 202100-4284 |
| Adress | Box 1200 172 24 Sundbyberg |
| Telefon | 010-475 80 00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Ledningssträcka | <u>Bysingsberg-Avgr Hallsta stp 1564</u> |
| Ledningslittera | RL6 S1 |
| Ledningstyp | Luftledning |
| Antal linor per fas | 1 (Al59 593)/(Condor 454) |
| Ledningens medelspann | 170 m |
| Stolptyp | Vinkelstolpar, ändstolpar, trä Raklinjestolpar trä, och stål |
| Konstruktionsspänning | 245 kV |
| Systemspänning | 220 kV |
| Termisk märkström vid +20°C | 939 A |
| Systemjordning | Direktjordat |
| Felbortkopplingsskydd | Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd, jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2. |
| Ledningen berör | Allmän väg, annan korsande hspledning, |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ägare | Svenska staten |
| Förvaltare | Affärsverket svenska kraftnät |
| Organisationsnummer | 202100-4284 |
| Adress | Box 1200 172 24 Sundbyberg |
| Telefon | 010-475 80 00 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Ledningssträcka | <u>Finnslätten RT24-Avgr Hallsta stp 1564</u> |
| Ledningslittera | RL6 S7 |
| Ledningstyp | Luftledning |
| Antal linor per fas | 1 (A159 593) |
| Ledningens medelspann | 170 m |
| Stolptyp | Vinkelstolpar, ändstolpar, trä Julgranar sambyggda med Vattenfall 130 kV, stål |
| Konstruktionsspänning | 245 kV |
| Systemspänning | 220 kV |
| Termisk märkström vid +20°C | 761 A |
| Systemjordning | Direktjordat |
| Felbortkopplingsskydd | Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd, jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2. |
| Ledningen berör | Allmän väg, annan korsande hspledning, |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ägare | Svenska staten |
| Förvaltare | Affärsverket svenska kraftnät |
| Organisationsnummer | 202100-4284 |
| Adress | Box 1200 172 24 Sundbyberg |
| Telefon | 010-475 80 00 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Ledningssträcka | <u>Finnslätten RT24-Avgr Hallsta stp 1564</u> |
| Ledningslittera | RL6 S9 |
| Ledningstyp | Luftledning |
| Antal linor per fas | 1 (Curlew 593) |
| Ledningens medelspann | 170 m |
| Stolptyp | Vinkelstolpar, ändstolpar, trä Julgranar sambyggda med Vattenfall 130 kV, stål |
| Konstruktionsspänning | 245 kV |
| Systemspänning | 220 kV |
| Termisk märkström vid +20°C | 898 A |
| Systemjordning | Direktjordat |
| Felbortkopplingsskydd | Redundanta skydd. Längsdifferentialskydd, jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2. |
| Ledningen berör | Allmän väg, annan korsande hspledning, järnväg |