

Lista över fastigheter med genomförda magnetfältsberäkningar Skogssäter - Stenkullen 400 kV

Listan innefattar alla fastigheter med bostadshus inom 115 meter från ledningen.
Vid parallellgången (Trollhättan) har även hus längre bort än 115 meter inkluderats.

Kommun	Fastighetsbeteckning	Avstånd från ledning	Beräknat magnetfält	Åtgärd	Kommentar	Datum
Trollhättan		128 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd	Hänsyn tagen till både nya ledningen och CL26	2016-02-19
		121 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd	Hänsyn tagen till både nya ledningen och CL26	2016-02-19
Lilla Edet		114 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd		2014-11-17
Kungälv		114 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd		2014-09-02
Ale		69 meter	Över 0,4 μ T	Förvärv har erbjudits		2015-09-10
		97 meter	Över 0,4 μ T	Förvärv har erbjudits		2015-09-10
		81 meter	Över 0,4 μ T	Förvärv har erbjudits		2015-09-10
		106 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd	Sambyggnad ny 400 kV + bef 130 kV	2015-09-30
		45 meter	Över 0,4 μ T	Förvärv har erbjudits	Sambyggnad ny 400 kV + bef 130 kV	2015-09-28
		22 meter	Över 0,4 μ T	Förvärv har erbjudits	Sambyggnad ny 400 kV + bef 130 kV	2015-09-10
		102 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd	Sambyggnad ny 400 kV + bef 130 kV	2015-09-28
	101 meter	Under 0,4 μ T	Ingen åtgärd	Sambyggnad ny 400 kV + bef 130 kV	2015-09-28	