

21 juni 2018

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Sökandens referens: ██████████

Telefonväxel: ██████████ 00

E-post: ██████████@vattenfall.com

Ang. dnr. 2016-103171

Begäran om komplettering till ansökan om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig kraftledning i luftledningsutförande mellan Domsjö och Ås, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

Energimarknadsinspektionen begärde den 12:e juni 2018 att ansökan om förlängd nätkoncession skulle kompletteras enligt följande 5 punkter.

- Till inlämnad ansökan finns bestyrkt fastighetsförteckning bifogad. I bilaga 1 till detta dokument skickas denna lista även i Excell-format.
- GIS-filer som visar aktuell sträckning ingår som bilaga 2 till detta dokument. Aktuellt koordinatsystem för bifogad shp-fil är SWEREFF99TM.
- Nätbolag som har områdeskoncession i kraftledningen närområde är Vattenfall Eldistribution AB. Kraftledningen tangerar även områdeskoncession som innehavs av Örnsköldsviks Energi Nät AB.
- De stolpar som inte är kreosotimpregnerade är saltimpregnerade trästolpar men under kraftledningens livslängd kan andra material som ex stål eller komposit bli aktuella. Trästolpar har generellt inga fundament utan grävs ner i marken ca 2 meter. Befintliga kreosotimpregnerade stolpar bedöms inte påverka vattenskyddsområdet då forskning visar på att föroreningarna håller sig nära stolparna då det binds till organiskt material och att urlakningen över tiden minskar.
- Skyddsåtgärder för fågel anses inte vara motiverade därför att det rör sig om en horisontalt monterad regionnätledning med stort avstånd mellan faslinorna (ca 135 cm, ca 270 cm mellan ytterfaserna) vilken minskar risken för att fåglar kommer i kontakt med flera faser och därmed kan skadas. Inga stolpransformatorer, som pekas ut som potentiella risker för fågel, förekommer längst aktuell sträckning. Ledningen är även till stora delar samlokaliserad med annan parallell ledning vilket är att föredra för att minimera fragmenteringen och risken för kollision.

Bilagor:

1. Excellista - fastighetsägare
2. Shp-fil - aktuell sträckning



På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

██████████

Uppdragsledare

WSP Sverige

██████████@wsp.com

Tel: +██████████

Mob: +██████████