

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) avseende befintlig 145 kV ledning mellan station Ljusdal och Hybo i Ljusdals kommun, Gävleborgs län (Dnr 2016-102713)

Ansökan

Ellevio AB, organisationsnummer 556037-7326, ansöker härmed om nätkoncession för linje avseende en befintlig 145 kV ledning (AL3) mellan station Ljusdal (tidigare benämnd Kläppa) och en förgreningspunkt vid Hybo i Ljusdals kommun i Gävleborgs län.

Nätkoncessioner för område som berörs av ansökan är:

- Koncession 6480V som innehas av Ljusdals Elnät AB

Redovisningsenhet RER00586.

Bakgrund och behov

Den 31 maj 2016 avtog Ei en gemensam ansökan från Ellevio och Holmen Energi AB (ärende 2008-100234), då en koncession endast kan innehas av en ledningsägare. Aktuell ledning ägs gemensamt av Ellevio och Holmen Energi AB, men det är Ellevio som ansvarar för driften av ledningen. Ellevio och Holmen har därmed kommit överens om att det är Ellevio som ska ansvara för dess koncession. Ei lämnade 2016-11-28 ett föreläggande om att Ellevio ska inkomma med en koncessionsansökan (Dnr 2016-102713).

Föreläggandet omfattar även 145 kV ledningen (AL4) mellan station Edeforsen och station Västansjö i Ljusdals och Hudiksvalls kommuner. Ellevio har hanterat de två ledningarna parallellt med gemensamt samråd och miljökonsekvensbeskrivning, men har valt att ansöka om två separata koncessioner.

Regionnätledningarna AL3 och AL4 har stor betydelse för elförsörjningen i stor del av Hälsingland i och med att de sammankopplar stamnätsstationen i Ljusdal med övriga 145 kV-nätet som sedan matar flera samhällen i Hälsingland.

Ledningen har en konstruktionsspänning på 145 kV. Driftspänningen ligger på 135 kV.

Yrkanden om villkor mm

Ellevio ansöker om att nätkoncession för linje gäller tills vidare.

Ledningens sträckning och tekniska utförande

Ledningens befintliga och tilltänkta sträckning visas i koncessionskartan (se bilaga 1) och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (se bilaga 2). Ledningssträckan är ca 6,1 kilometer. En teknisk beskrivning av den planerade ledningen bifogas som bilaga 3.

Berörda fastigheter

Sammanlagt 29 fastigheter är berörda av den befintliga ledningen. Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 4.

Genomfört samråd

Samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken har genomförts (se samrådsredogörelsen, bilaga till MKB).


Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade 2017-05-24 att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (se bilaga till MKB).

Kontaktperson

Kontaktperson vid frågor gällande denna ansökan är [REDACTED], tel: [REDACTED]
[REDACTED] alternativt [REDACTED]@ellevio.se.

Med vänliga hälsningar

Ellevio AB



Enligt fullmakt

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Karta över sökt sträckning |
| Bilaga 2 | Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inkl. bilagor |
| Bilaga 3 | Teknisk beskrivning |
| Bilaga 4 | Fastighetsägarförteckning |