

Länsstyrelsen  
Norrbotten

BESLUT

1 (2)

Datum  
2017-11-02Diarienummer  
407-8803-2017  
407-13637-2017Vattenfall Eldistribution AB  
[Registratur.eldistribution@vattenfall.com](mailto:Registratur.eldistribution@vattenfall.com)**Beslut om betydande miljöpåverkan samt samråd enligt 6:4 § miljöbalken inför ansökan om förlängd koncession för en 40 kV-luftledning mellan Muodoslompolo och finska gränsen, Pajala kommun****Beslut**

Länsstyrelsen beslutar att det av Vattenfall förordade alternativet, A1 - befintlig ledning, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) samt bilaga 2, förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Detta beslut får enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) miljöbalken inte överklagas.

**Länsstyrelsens synpunkter för samråd 6:4 miljöbalken samt kommande miljökonsekvensbeskrivning**

Vattenfall har i samrådsunderlaget redovisat två alternativ för ledningsdragningen. Alternativ A1 gäller den befintliga ledningen och alternativ B1 en nydragning av ledningen. Länsstyrelsen förordar alternativ A1 då detta innebär minst negativa konsekvenser för naturmiljön.

I samrådsunderlaget har Vattenfall angett vad man anser vara de viktigaste frågorna att behandla i den kommande MKB:n - direkta och indirekta konsekvenser för landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, natur- och kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv. Länsstyrelsen hade önskat att detta hade specificerats ytterligare då det är svårt att ha synpunkter på en sådan översiktlig redovisning.

Då det förordade alternativet är befintlig ledning bör dock den största påverkan på omgivande naturmiljö vara drifts- och underhållsåtgärder. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att det finns en utförlig redovisning av detta i den kommande MKB:n.

**Redogörelse för ärendet**

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har kommit in med handlingar till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken samt för beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådet avser ansökan om förlängd nätkoncession för en 40 kV luftledning mellan Muodoslompolo och finska gränsen Pajala kommun.



Länsstyrelsen  
Norrbotten

## BESLUT

2 (2)

Datum  
2017-11-02

Diarienummer  
407-8803-2017  
407-13637-2017

### **Motivering för beslut**

Länsstyrelsen ska enligt 6 kap 5 § miljöbalken med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar besluta i fråga om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer med stöd av nämnda kriterier och vad som hittills har framkommit i ärendet att det förordade alternativet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

### **De som har deltagit i länsstyrelsens beslut**

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för naturmiljöenheten [REDACTED] efter föredragning av naturvårdshandläggare [REDACTED]. I ärendet har även miljöskydds-enheten och samhällsplanering- och kulturmiljöenheten deltagit.