

Vattenfall Eldistribution
registratur.eldistribution@vattenfall.com

Beslut om betydande miljöpåverkan gällande befintlig 40 kV-ledning vid Koskullskulle, Gällivare kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) samt bilaga 2, förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Länsstyrelsens synpunkter

Ledningen går som luftledning över Lina älv. Där luftledningar går över större vattendrag och andra öppna ytor finns en förhöjd risk att fåglar kolliderar med ledningen. I kommande MKB anser Länsstyrelsen att Vattenfall därför ska redogöra för behovet av förebyggande åtgärder för att undvika kollisioner.


Då det rör sig om en befintlig ledning torde den största påverkan på omgivande naturmiljö vara drift- och underhållsåtgärder. Länsstyrelsen vill därför trycka på vikten av att dessa åtgärder och dess påverkan på naturmiljön beskrivs i kommande MKB.

Redogörelse för ärendet

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 40 kV markkabel/luftledning vid Koskullskulle i Gällivare kommun, Norrbottens län. Ledningen utgörs av ca 280 m lång luftledning och 15 m markkabel i Koskullskulle. Den aktuella sträckningen byggdes år 1973, med en ombyggnation år 2012. Luftledningen korsar Lina älv.

Motivering för beslut

Länsstyrelsen ska enligt 6 kap 5 § miljöbalken med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar besluta i fråga om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer med stöd av nämnda kriterier och vad som hittills har framkommit i ärendet att det förordade alternativet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.



Länsstyrelsen
Norrbotten

BESLUT

2 (2)

Datum
2017-10-25

Diarienummer
407-14093-17

De som har deltagit i länsstyrelsens beslut

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för naturmiljöenheten [REDACTED] efter föredragning av naturvårdshandläggare [REDACTED]. I ärendet har även miljöskydds-enheten och samhällsplanering- och kulturmiljöenheten deltagit.

Kopia till:

WSP, [REDACTED]@wspgroup.se