

Tekniskbeskrivning av 33 kV markkabel, Hedensbyn

Teknisk beskrivning av ca 0,9 km markkabel

Anläggningsägare: Skellefteå Kraft Elnät AB Org. Nr: 556244-3951
Adress: 93180 Skellefteå
Telefon: 0910-77 25 00
Anläggningen är planlagd av: Skellefteå Kraft Elnät AB
Nominell/konstruktions-spänning: 33 kV /36 kV

Kraftleverans till Anläggningen

Region/fördelningsstation: ST15/TT1512
Matande transformatorer: T1 och T2
Omsättning: 145/33 kV
Märkeffekt: 100+100 MVA
Nollpunkt: Impedansjordad

Högspänningsledningar

Från	Till	Lednings- klass	Längd km	Ledning typ,area	Kortslutnings- skydd
Hedensbyn, TT1512	Hedensbyn, K102	A	0,9	1x630/35	*1

*1 Skyddsinställningar kommer att uppfylla de krav som starkströmsföreskrifterna erfordrar.

Anläggningarna berör:

Allmän väg/Järnväg: Ja / Ja

Korsande ledning: Nej

Område för sjötrafik/Flygtrafik: Nej / Nej

Övrig information:

Redovisningsenhet: Rer 00318

Berörd områdeskoncession: 412 KC

Berörd linjekoncession: 412 JO

Undertecknande

Behörig installatör nr: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-post [REDACTED]@skekraft.se

[REDACTED]
Behörig installatör