

2018-05-14

Handläggare

Miljösamordnare, Skellefteå Kraft Elnät AB

Telefon

e-post: @skekraft.se

Energimarknadsinspektionen
@ei.se

2017-103410-0005

Komplettering till ansökan om förlängning av koncession för en luftledning som ansluter Granfors Kraftstation till elnätet (ärende 2017- 103410)

Nedan följer svar till kompletteringsbegäran från Ei (daterat 2018-04-04)

Koncessionskarta

En koncessionskarta bifogas som bilaga

Stolphöjd

Stolparnas höjd varierar mellan 11 till 16 meter anpassat till terrängen

Impregneringsmedel och förankring

Stolparna är impregnerade med kreosot och är nedgrävda ca 2 meter i backen. Vinklar och slutspännen är förankrade med stag.

Den aktuella kraftledningen löper parallellt med befintlig 130 kV-kraftledning

Med vänlig hälsning

Skellefteå Kraft Elnät AB

Miljösamordnare

Bilaga 1 - Koncessionskarta



Bilaga 1 - Koncessionskarta, Anslutning Granfors

Skala: 1:50000

