

Teknisk beskrivning av 33 kV markkabel, Älvsbacka

Teknisk beskrivning av ca 1,7 km markkabel

Anläggningsägare: Skellefteå Kraft Elnät AB Org. Nr: 556244-3951
Adress: 93180 Skellefteå
Telefon: 0910-77 25 00
Anläggningen är planlagd av: Skellefteå Kraft Elnät AB
Nominell/konstruktions-spänning: 33 kV /36 kV

Kraftleverans till Anläggningen

Region/fördelningsstation: ST 15 Vitberget
Matande transformatorer: T1 och T2
Omsättning: 145/33 kV
Märkeffekt: 100+100 MVA
Nollpunkt: Impedansjordad

Högspänningsledningar


Från	Till	Lednings- klass	Längd km	Ledning typ,area	Kortslutnings- skydd
Älvsbacka, TT1545	Sörböle, TT2313	A	1,7	1x630/35	*1

*1 Skyddsinställningar kommer att uppfylla de krav som starkströmsföreskrifterna erfordrar.

Anläggningarna berör:
Allmän väg/Järnväg: Ja / Ja
Korsande ledning: Nej
Område för sjötrafik/Flygtrafik: Nej / Nej

Övrig information:
Redovisningsenhet: Rer 00318
Berörd områdeskoncession: 412 KC
Berörd linjekoncession: 412 JP

Undertecknande



Behörig installatör

Behörig installatör nr: 

Telefon: 

E-post: @skekraft.se