

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

E.ON Energidistribution AB

205 09 Malmö
www.eon.se

Tel [redacted]
[redacted]@eon.se

Konc. 7077

Sundsvall 2019-02-25

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en dubbel 130 kV kraftledning till Vivstavarvs industriområde, samt ansökan om återkallelse av nätkoncession för linje för befintlig kraftledning L20, i Timrå kommun, Västernorrlands län

Sökande: E.ON Energidistribution AB

Kontaktperson: [redacted]

E.ON Energidistribution AB (E.ON nedan) planerar två nya 130 kV kraftledningar till Vivstavarvs industriområde för att möjliggöra utveckling av området med elintensiv verksamhet. De planerade ledningarna sträcker sig mellan en befintlig transformatorstation på udden där Vivstavarvs industriområde är beläget till två befintliga kraftledningar på fastlandet i Timrå kommun, Västernorrlands län (bilaga 1A). Ledningarna planeras att utföras som luftledningar och till största delen sambyggda i gemensamma stolpar.

Det finns idag en befintlig 130 kV luftledning, L20, i ungefär samma sträckning men den är inte tillräcklig för att försörja planerade verksamheter med el (bilaga 1B). Därav planerar E.ON att radera denna och ersätta den med de två nya. Den befintliga ledningar har anläggningsnummer 380CKD.

Avgränsningssamråd för de nya 130 kV kraftledningarna och rasering av befintlig kraftledning har genomförts i enlighet med miljöbalken 6 kap (se bilaga 2). E.ON bedömde initialt att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.


Bankgiro: 5967-4770
PlusGiro: 428794-2
Org.Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

De planerade kraftledningarna till Vivstavarvs industriområde berör områdeskoncession tillhörande E.ON med anläggningsnummer 380CIB. Redovisningsnummer för de nya kraftledningarna ska vara RER00855.

Härmed ansöker E.ON om en nätkoncession för linje för de två planerade 130 kV kraftledningarna. E.ON hemställer om att nätkoncessionen ska gälla tillsvidare. E.ON ansöker härmed även om återkallelse av nätkoncession för linje för befintlig luftledning L20. Ansökan om återkallelse gäller enbart under förutsättning att koncession medges för de nya ledningarna och verksamhet kommer till stånd på industriområdet som ska anslutas. I annat fall avser E.ON att ha kvar befintlig ledning i nuvarande utförande. Beslutet måste utformas med dessa förutsättningar.

Med vänlig hälsning

E.ON Energidistribution AB



enligt fullmakt

Bilagor:

1. Topografiska kartor i skala 1:50 000
2. Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor

