



LÄNSSTYRELSEN  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samhällsbyggnadsenheten

Planhandläggare

Datum  
2019-01-29

Diarienummer  
407-1674-2018

Sida  
1(2)

2019-04-26

2019-101841-0001

Vattenfall Eldistribution AB  
Ramböll Sverige AB  
@ramboll.se

## Beslut om att ny 11 kv-ledning mellan Hjo och Kilan i Hjo kommun, Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Ansökan med underlag daterad 2019-01-11.

### Beslut

Länsstyrelsen beslutar att ny 11 kV växelströmsledning mellan Hjo och Kilan i Hjo kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

### Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.

### Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen, särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har remitterats till Miljösamverkan östra Skaraborg i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 2018-12-11.

### Skäl för Länsstyrelsens beslut

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkande egenskaper, lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§ bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motivet till bedömningen redovisas nedan.

En luftledning ska ersättas med en ny markkabel och ingår som en del i en större ombyggnation av lokalnätet i området. Sträckan för den nya markkabeln är ca 870 meter och har en spänning på 11 kV.

Sträckan för ledningen går mellan väg 195 strax öster om Hjo och fram till gränsen för Vattenfalls områdeskoncession vid Kilan i Hjo kommun.

Markkabeln bedöms inte påverka området på ett negativt sätt. Sökandes besömning är att ledningen kan tryckas under de två dikena och att påverkan på vattenskyddsområdet därmed

kan undvikas. Om det inte går att trycka ledningen under något av dikena så att schaktning i vattenområdet blir nödvändigt, ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen.

## Uppllysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas.

Detta ärende har beslutats och föredragits av planhandläggaren [REDACTED]. I den slutliga handläggningen har även [REDACTED] från Naturenheten medverkat.

[REDACTED]

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

### Kopia till:

Miljösamverkan Östra Skaraborg, [info@miljoskaraborg.se](mailto:info@miljoskaraborg.se)