

Energimarknadsinspektionen  
diariet@ei.se  
[redacted]@ei.se

E.ON Energidistribution AB

205 09 Malmö  
www.eon.se

Tel [redacted]  
[redacted]@eon.se

Konc 7082

2019-12-02

2019-101992-0004

Malmö, 2019-12-02

**Dnr. 2019-101992**

**Komplettering av ansökan om nätkoncession för en 20 kV kraftledning längs med riksväg 21, Hässleholms kommun, Skåne län**

Energimarknadsinspektionen (Ei) har den 13:e november 2019 begärt att E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution) ska komplettera tidigare insänd ansökan om nätkoncession för linje för en ny 20 kV kraftledning som går längs med riksväg 21 strax utanför Hässleholm.

E.ON Energidistribution har, i föreliggande framställning, kompletterat och utvecklat ansökan mot bakgrund av efterfrågade uppgifter.

**Start- och slutpunkt**

Markkabeln utgår från stolpe S8063 i norr och sträcker sig till stolpe S8080 i söder.

**Särskilda skäl**

Ledningens syfte är att distribuera el inom E.ON Energidistributions nätområde till de kunder som finns i östra delen av Hässleholms kommun, öster om Brittedals nätområde.

**Tekniskt utförande**

Det är en 20 kV markkabel Pex 3x1x240/35 som förlagts. Markkabeln är dimensionerad för en strömlast på 250 A.

**Magnetfält**

Magnetfältberäkningar har gjorts utifrån en årsmedelström på 8 A.

**Återkallelse**

Luftledningen har raserats mellan stolpe S8063 och stolpe S8080, totalt var det sjutton stolpar som raserades. Luftledningen utgår från en nätstation

Bankgiro: 5967-4770  
Plus Giro: 428794-2  
Org. Nr: 556070-6060  
Säte: Malmö

strax norr om stolpe S8063 och fortsätter därefter söderut från stolpe S8080 för att vika av mot sydöst ner till stationen i Vinslöv.

Del av luftledningen raserades på grund av vägbyggnation, där luftledningen en gång var är det numera väg och inga anläggningsdelar finns kvar från raserad ledning.

E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB, genom

[REDACTED]

[REDACTED]

(enligt fullmakt)

2019-12-02

2019-101992-0004