

Tillstånd och Prövning

██████████
██████████
██████████@ei.se

2020-07-14

2019-102658-0010

Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er komplettering inkommen den 1 juli 2020 med förtydligande genom telefonsamtal den 10 juli 2020.

Er ansökan behöver kompletteras ytterligare innan vi kan skicka den på remiss.

- Vi behöver årsmedelströmlasten för spänningsnivåerna 77 kV och 132/138 kV.
- Är magnetfältsberäkningarna beräknade på årsmedelströmlasten eller överföringsförmågan?

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 31 augusti 2020**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan vi avgöra ärendet på befintligt underlag. Det är därför viktigt att ni begär anstånd om er komplettering riskerar att bli försenad.

Skicka kompletteringen till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se alternativt till registrator@ei.se. Ange **diarienumret** och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

██████████