



Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2019-09-06

Ärendebeteckning
407-3958-2019
Arkivbeteckning

1(4)

Umeå Energi Elnät AB
[REDACTED]@sweco.se

2019-11-22

2019-102939-0001

Beslut om betydande miljöpåverkan för nätkoncession för ny markförlagd 145 kV kraftledning och ombyggnation av befintlig ledning mellan E4-Dalen och Österteg, Umeå kommun

(1 bilaga)

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att verksamheten *inte* kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

Motivering

Vid bedömning om en åtgärd innebär betydande miljöpåverkan eller inte ska hänsyn tas till åtgärdens karakteristiska egenskaper, lokaliseringen och de möjliga miljöeffekternas karakteristiska egenskaper.

Ni avser att söka nätkoncession för nyanläggning av markkabel för el samt ombyggnation av befintlig ledning mellan E4-Dalen och Österteg i Umeå kommun. Ledningens syfte är att möta det efterfrågade överföringsbehovet och en ökad driftsäkerhet. Av underlaget framgår att ledningen ska markförläggas i anslutning till befintliga ledningar, i befintliga vägområden och industri-/handelsområde. Länsstyrelsen bedömer att kraftledningen/markförlagd kabel kommer att ha ytterst marginell påverkan på kultur- och naturvärden.

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet

Ni inkom den 20 april 2019 med samrådsunderlag för nätkoncession för ombyggnation av befintlig ledning samt nyförläggning av 145 kV markkabel i Umeå kommun. Länsstyrelsen meddelade 2019-05-07 att yttrande i samrådet lämnas i samband med att samrådsredogörelse samt begäran om beslut om betydande miljöpåverkan begärs från bolagets sida.

Samrådsredogörelse samt begäran om beslut om betydande miljöpåverkan registrerades hos Länsstyrelsen 2019-06-25.

Av handlingarna framgår att bolaget samrått med Umeå kommun, Telia Elskyddsärende, Trafikverket, Umeå Energi Fjärrvärme, VAKIN, fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Lagstiftning

Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje, vad gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag.

Av 6 kap. 24 § miljöbalken framgår bl. a. följande
Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Av 6 kap. 25 § framgår att Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska

1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan, och

2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen.

Av 6 kap. 26 § framgår att länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 kap. 27 § får beslutet inte överklagas särskilt.

Av 10 § i miljöbedömningsförordningen framgår att vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Av 11–13 § i miljöbedömningsförordning framgår närmare definition för bedömningen av punkterna 1–3 i 10 §.

Beslut har fattats av biträdande enhetschef [REDACTED] med miljöhandläggare [REDACTED] som föredragande.

Beslutet är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.

Kopia till:

Umeå kommun; mhn@umea.se

Bilagor:

1. Länsstyrelsens samrådsyttrande

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Länsstyrelsen
Västerbotten

Bilaga 1

Datum
2019-09-05

Ärendebeteckning
407-3958-2019
Arkivbeteckning

4(4)

Samrådsyttrande för nätkoncession för 145 kV kraftledning mellan E4-Dalen och Österteg i Umeå kommun

Synpunkter inför ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och anser att ni i miljökonsekvensbeskrivningen särskilt ska beskriva:

- Längs alternativ 3 Maskingatan finns ett potentiellt förorenat område (EBH) där identifiering är gjord men inventering inte påbörjad. Ni bör undersöka om detta medför något hinder för den markförlagda kabeln.
- I samband med grävning kan sulfidjordar komma att påverkas. Försiktighetsåtgärder vid påträffande av sulfidleror ska beskrivas.
- I MKB:n är det även viktigt att beskriva förutsättningarna för drift och underhåll. Hur drift och underhåll utförs, med vilka intervaller och under vilka förutsättningar är viktigt att beskriva. Det är även viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska vidtas för att i samband med drift och underhåll undvika skador.

Beslut har fattats av [REDACTED], miljöhandläggare.

2019-11-22
2019-102939-0001