



Sweco Energy AB

Att:

sweco.se

Beslut om eventuell betydande miljöpåverkan rörande nytt korsningsläge för tillståndsgiven 130 kV luftledning Jenåsen-Storskälsjön i Timrå kommun, Västernorrlands län

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar att planerad ändring av tillståndsgiven 130 kV luftledning mellan Jenåsen och Storskälsjön i Timrå kommun **inte** kan antas medföra **betydande miljöpåverkan**.

Beskrivning av ärendet

E.ON Energidistribution AB avser ansöka om koncession hos Energimarknadsinspektionen för en förändring av korsningsläget för en redan tillståndsgiven 130 kV luftledning med sträckning Jenåsen – Storskälsjön i Timrå kommun, Västernorrland län. Undersökningssamråd har genomförts enligt 6 kapitlet miljöbalken. Sweco Energy AB har, på uppdrag av E.ON Energidistribution AB, inkommit med en samrådsredogörelse tillsammans med en begäran att länsstyrelsen ska besluta om justeringen av korsningsläget för den aktuella kraftledningen kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Skäl till länsstyrelsens beslut

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) ska länsstyrelsen i ett särskilt beslut avgöra om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap 27 § MB får länsstyrelsens beslut inte överklagas. Vid länsstyrelsens beslut ska hänsyn tas till verksamhetens egenskaper, lokalisering och möjliga miljöeffekter enligt vad som framgår av 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsens bedömning

Ansökan avser en ändrad sträckning på ca 400 meter för en kraftledning som i övrigt har en beviljad koncession. I området för den planerade sträckningsjusteringen finns inga särskilt utpekade naturvårdsintressen men

2019-11-14

Dnr. 407-8279-2019

som det i undersökningssamrådet upplystes om berörs riksintresse för rennäringsen samt en eventuell fångstgrop. E.ON Energidistribution har bemött länsstyrelsens yttrande med att fångstgropen har noterats och detaljprojektering av ledningen kommer att göras så att påverkan så långt som möjligt undviks.

Ingen av remissinstanserna, inkluderat rennäringsen, har framfört några invändningar mot åtgärden.

Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att den planerade justeringen av sträckningen mellan Jenåsen – Storskälsjön i Timrå kommun, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

De som deltagit i länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut har fattats av enhetschef [REDACTED], enheten för miljöutredningar och fiske, efter föredragning av miljöhandläggare [REDACTED]