



LÄNSSTYRELSEN
HALLANDS LÄN

BESLUT

1 (5)

2020-01-31

407-8367-19

E.ON Energidistribution AB
Nobelvägen 66
205 09 Malmö

Samråd enligt 6 kap miljöbalken för 30 kV markkablar för anslutning av vindkraft i Örken, Halmstad och Hylte kommun, Hallands län, nu fråga om beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar i enlighet med 6 kap. 26 § miljöbalken (MB), att nätkoncession för linje för 30 kV markkablar för anslutning av vindkraft i Örken, Halmstad och Hylte kommun, Hallands län, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får inte överklagas enligt 6 kap. 27 § MB.

Ärendet

Samrådet inleddes i november 2019. E.ON Energidistribution AB har utfört samråd enligt 6 kap. 24 inför ansökan om nätkoncession. Samrådet utfördes så att även kraven på det avgränsningssamråd som ska genomföras inom ramen för en specifik miljöbedömning uppfylldes. E.ON Energidistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för 30 kV markkablar för anslutning av vindkraft i Örken. Ledningen är belägen i Halmstad och Hylte kommuner, Hallands län.

E.ON Energidistribution AB har, i samband med att samrådsredogörelsen skickats ut, begärt Länsstyrelsens beslut huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen inkom till Länsstyrelsen den 21 januari 2020.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Hallands län, tillsynsmyndigheten i Halmstad och Hylte kommuner, Försvarmakten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) SGU, Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket, Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och Telestyrelsen, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Tele2 Sverige AB, TeliaSonera AB, Skanova samt ägare av fastigheter som berörs av stråken eller är belägna i stråkens närområde.

Vad gäller de formella reglerna om samråd, som ska genomföras innan beslut enligt 6 kap. 26 § MB fattas har följande anförts. Samråd har genomförts mellan den 21 november 2019 och den 20 december 2019. Samråd med Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad och Hylte kommuner, Försvarmakten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) SGU, Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket, Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap, Post- och Telestyrelsen, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Tele2 Sverige AB, TeliaSonera AB, Skanova samt ägare av fastigheter som berörs av stråken eller är belägna i stråkens närområde har skett genom utskick av skriftligt samrådsunderlag den 21 november 2019. Samrådet annonserades för allmänheten i Hallandsposten den 27 november 2019. Vidare har samrådsunderlaget varit tillgängligt digitalt på www.eon.se/regionnat.

Länsstyrelsens utredning och bedömning

Länsstyrelsen bedömer med stöd miljöbedömningsförordningen (2017:966) att den sökta verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Yttranden från myndigheter och enskilda

Länsstyrelsen förordar stråk A då denna föreslagna sträckning sammanfaller helt med befintliga och planerade vägar inom vindkraftparken. Vid detta alternativ har Länsstyrelsen inga synpunkter då även de nya vägar som ska anläggas redan prövats i tillståndsprövsprocessen för vindkraftparken, dnr. 551-9000-16.

För stråk B bedömer Länsstyrelsen följande:

Naturmiljö

Stråk B korsar Björksjöbäcken vilken bedöms vara av klass 2, högt naturvärde, i den naturvärdesinventering som utförts av Enetjärn Natur.

Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa skyddsåtgärder vid arbete i och vid vattendrag för att undvika skador på vattendraget och omkringliggande mark. Det är önskvärt att den naturvärdesinventering som genomfördes under augusti 2016 följer med miljökonsekvensbeskrivningen.

Om röjning/avverkning under perioden 15 mars-31 augusti är aktuell bör miljökonsekvensbeskrivningen redovisa påverkan på häckande fåglar samt fladdermöss under yngelsäsong.

Kulturmiljö

Ur kulturmiljösynpunkt är det önskvärt att den kulturhistoriska utredning som genomfördes 2016 följer med miljökonsekvensbeskrivningen. Stråk A, som sammanfaller med befintliga eller planerade vägar är att föredra ur kulturmiljösynpunkt. Påverkas fornlämning krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § lagen (1988:950), vilken innebär att om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Vidare framgår av samrådsredogörelsen att E.ON Energidistribution AB, utifrån information och synpunkter som inkommit i samrådet med

2020-01-31

407-8367-19

myndigheter, organisationer och fastigheter, valt att avfärda stråkalternativ B från fortsatt utredning eftersom stråkalternativ B korsar igenom en nyckelbiotop, högt naturvärde (klass 2), och sumpskog längs Björksjöbäcken. Flera av samrådsparterna har bedömt att stråk B är ett sämre alternativ ur naturmiljösynpunkt och har därför förordat stråk A.

Hylte kommun rekommenderar stråk A för ledningssträckningen, då stråk B skär genom en nyckelbiotop på två olika alternativa platser och ett naturvärdesobjekt klass 2. Dessa områden är värdefulla och ska när det finns rimliga alternativ lämnas orörda. Stråk A bedöms vara rimligt, utifrån att det sammanfaller med befintliga och planerade vägar inom vindkraftparken och inte går genom några högre skyddsvärden

Skogsstyrelsen anser att stråk B kommer att påverka en nyckelbiotop (N8803-1995) då en mycket värdefull bäck korsas två gånger, och grävning i området kommer få mycket stora konsekvenser för naturvärdena.

Naturskyddsföreningen i Hylte förespråkar stråk A, då det följer befintliga vägar. Vidare anser Naturskyddsföreningen i Hylte att stråk B inte är acceptabelt då det går igenom nyckelbiotop och sumpskog längs Björksjöbäcken. Björksjöbäcken är en mycket känslig biotop för yttre störning, speciellt grävning.

MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har inget att invända emot 30kV markkablar för anslutning av vindkraft i Örken.

Elsäkerhetsverket har inga synpunkter i detta skede av ansökningsprocessen.

SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten anser att magnetfältsnivåer bör redovisas för bostäder och andra platser där barn vistas varaktigt och där förhöjda fält kan förväntas på grund av exempelvis kraftledningar. För en 30 kV luftledning bör magnetfältsnivån redovisas på upp till ca 25 meters avstånd från ledningen vid boendemiljöer och motsvarande. SSM ser positivt på att magnetfältstätheten redovisas i samrådsunderlaget. Dock ifrågasätts dess rimlighet om ledningarna försörjs med ström kontinuerligt under året, då magnetfältstätheten som redovisas är väldigt låg. Det är miljöbalken som ska beaktas då bedömning görs om olika alternativ och eventuellt behov av exponeringsbegränsande åtgärder. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande när det gäller miljöbalken eftersom det i det här fallet avser miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillståndsplikt enligt strålskyddslagen. I samrådsunderlagets sektion 4.2.2 framgår att magnetfältberäkningar kommer genomföras och resultaten redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Avslutningsvis informerar SSM om den elektriska strålmiljön samt de risker som bedöms finnas kring den.

2020-01-31

407-8367-19

PTS – Post och telestyrelsen rekommenderar att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna i radiolänksförbindelserna. Inför detta samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.

Föreningen God Livsmiljö Hylte uppger att de har agerat mot vindkraftprojektet i Örken sedan första etappen. Föreningen informerar att de har överklagat miljötillstånden för vindkraftparkerna Örken och Örken-Munkaböl till Svea Hovrätt och Högsta Domstolen. Föreningen God Livsmiljö Hylte kan direkt notera att den föreslagna kabeldragningen medför ytterligare negativa effekter. I synnerhet alternativ B, som innebär dragning av starka magnetfält genom den skyddade naturen runt Björksjöbäcken, som har stor betydelse för reproduktionen av laxbeståndet i Nissan och EU-projektet Relax Sweden. Föreningen God Livsmiljö Hylte föreslår att samrådsprocessen avbryts i avvaktan på utfallet av miljöprövningsprocesserna och pågående översyn av nationella planer och bullerregelverk. Till yttrandet bifogas en skrivelse om buller från vindkraftverk. Yttrandet har även signerats av: Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Rättvis Vind Holaveden, Ängersjö byalag, Finnskogsriket, Föreningen Elgen och Föreningen Livskvalitet för Stöverberg.

SGU - Sveriges geologiska undersökning har meddelat att myndigheten avstår från att yttra sig.

Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte berörs och har därför inga synpunkter.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har miljövårdsdirektör [REDACTED] varit beslutande och miljöhandläggare [REDACTED] varit föredragande.

[REDACTED]

[REDACTED]

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia

[REDACTED]@afry.co
Energimarknadsinspektionen, registrar@ei.se
Halmstad kommun, direkt@halmstad.se

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT

5(5)

2020-01-31

407-8367-19

Hylte kommun, kommunen@hylte.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd