



Länsstyrelsen
Västerbotten

Yttrande

Datum
2020-03-24

Ärendebeteckning
407-2465-2020
Arkivbeteckning

1(1)

Skellefteå Kraft AB

██████████@sweco.se

Yttrande i undersökningssamråd för linjekoncession gällande ändring av delsträcka för 130 kV- ledning mellan Lundliden och station Kvistforsen, Skellefteå kommun

Länsstyrelsens ställningstagande

Utifrån inlämnat underlag har Länsstyrelsen ingen erinran mot verksamheten.

Synpunkter inför begäran om BMP- beslut och miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget och anser att ni i miljökonsekvensbeskrivningen särskilt ska beskriva:

- Förutsättningarna för drift och underhåll. Hur drift och underhåll utförs, med vilka intervaller och under vilka förutsättningar är viktigt att beskriva.
- Det är även viktigt att redogöra för vilka skyddsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder som kan och ska vidtas för att i samband med drift och underhåll undvika skador.
- Redogör för om någon ledningsgata måste breddas och hur mycket.
- Redogörelse av påverkan på fåglar och skogliga värden.
- Påverkan på rennäringen.

██████████
Miljöhandläggare

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd