

Inbjudan till samråd avseende höjning av högsta tillåtna spänning för Malungs Elnäts gällande nätkoncession för område

Malungs Elnät AB har för avsikt att ansöka om att höja högsta tillåtna spänning för gällande nätkoncession för område (anläggningsnummer 6402t) från 24kV till 36kV.

Nätkoncessionen för område berör Dalarnas och Värmlands län samt Malung-Sälens, Älvdalen, Hagfors och Torsby kommuner, se bifogad översiktskarta. Syftet med spänningshöjningen är att möjliggöra en utbyggnad av region- och lokalnätet för att möta det ökande behovet av anslutningar.

En ansökan om höjning av den högsta tillåtna spänning för områdeskoncession söks hos Energimarknadsinspektionen och samråd genomförs nu inför denna ansökan.

Malungs Elnät AB gör bedömningen att påverkan på miljön inte skiljer sig åt beroende av vilken koncession som krävs för en ledning. Vid ny- eller ombyggnation av ledningar inom nätkoncession för område genomförs samråd och erforderliga tillstånds-/dispensansökningar.

De regionnätsledningar som finns i området är på en spänningsnivå som överstiger den tänkta högsta spänningsnivån och kommer därmed inte att påverkas av den planerade spänningshöjningen.

Samråd

Malungs Elnät AB vill härmed informera och samråda om den planerade åtgärden och har gett Rejlers i uppdrag att ombesörja samråd och ansökan.

Bifogat finns en översiktskarta över gällande områdeskoncession och dess gränser.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter lämnas till Rejlers Sverige AB, att: [REDACTED], Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala, eller e-post: samrad@rejlers.se. För frågor kontakta gärna [REDACTED] [REDACTED] på ovan nämnd e-post eller tel. [REDACTED]

Vänliga hälsningar

[REDACTED]

Enligt uppdrag från Malungs Elnät AB

Bilaga:

Översiktskarta med koncessionsgränser