

Tillstånd och prövning
Mansoor Hoffiani
016-16 25 38
mansoor.hoffiani@ei.se

Vattenfall Eldistribution AB
registratur.eldistribution@vattenfall.com

2024-01-08
2022-102968-0024

Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession för linje för en 150 kV ledning från Slagnäs till Arjeplog.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

Teknisk beskrivning och utförande:

- Av er ansökan framgår att ni tidigt i processen har avfärdat markkabel som en alternativ utformning. Ni anger generella miljömässiga, tekniska och ekonomiska skäl till varför ni anser att luftledning är det lämpliga alternativet för denna ledning. Vi vill att ni kommer in med en tydligare motivering till varför markkabel inte kan anses lämpligt i just detta ärende. Detta med hänsyn till att det finns vissa motstående intressen som berörs, t.ex. rennäring (där bland annat riksintresse berörs), där markkabel eventuellt skulle kunna leda till mindre påverkan och intrång
- Vi har noterat att den tekniska beskrivningen inkluderar information om sjökabel och luftledning, men vi har inte hittat någon beskrivning av eventuella fundament. Komplettera ansökan med mer detaljerad information om planerade fundament för projektet.
- För att kunna bedöma ledningens kapacitet och behovet av fundament och stag, behöver vi veta om ledningen planeras att byggas som duplex eller simplex.

Miljö:

- Ni skriver att stolpplacering planeras genom att anpassa spännet så att placering i våtmarker om möjligt kan undvikas, alternativt minimeras. Det är många våtmarker som passeras efter denna sträckning och Ei vill veta vilken påverkan som kan uppstå vid anläggningsarbetet om stolpar ändå behöver placeras i dessa områden.

- Beskriv det arbete som krävs för att placera stolpe och fundament och hur arbetet kan komma att påverka exempelvis hydrologin i en våtmark. Motivera ert val av stolptyp och eventuellt fundament utifrån detta. Detta är särskilt viktigt vid Stenmyran som är klassad till ett klass 1 område.

Rennäring:

- Beskriv hur, när och var Mausjaur sameby bedriver renskötsel i området.
- Beskriv hur, när och var Malå sameby bedriver renskötsel i området.
- Ni behöver inkomma med samebyarnas (Maskaure, Västra Kikkejaure och Mausjaur) yttranden i sin helhet. Ni behöver också bifoga det yttrande som Sametinget hänvisar till i sitt yttrande från 2020-06-05.
- Länsstyrelsen i Norrbottens län har framfört att arbetet bör planeras så att uppehåll kan göras om det behövs för att minska påverkan på rennäringsen. Förtydliga hur ni kommer att anpassa ert arbete efter renskötselns behov.
- Ni behöver beskriva hur dialogen med samebyarna kommer att gå till.
- Ni har uppgett att ni inför och under byggfasen ska föra dialog med samebyarna. Kommer ni att föra samma dialog med samebyarna vid underhållsarbeten?
- Förutom dialog med samebyarna har ni inte föreslagit några konkreta åtgärder för att minska störningar på renskötseln. Komplettera er ansökan med konkreta åtgärder och hur ni kommer att kompensera för det merarbete som uppstår på grund av intrånget, eller beskriv varför det inte är aktuellt att vidta någon särskild åtgärd.
- Hur ser den aktuella samt förutsägbara intrångsbilden ut för berörda samebyar? Ni behöver beskriva mer utförligt de kumulativa, tillfälliga och permanenta effekterna som ledningen kan medföra för rennäringsen och aktuella samebyar specifikt.
- Ei anser likt Länsstyrelsen i Norrbottens län att ni behöver beskriva hur de svåra passagerna som berörs kommer att påverkas samt hur och om det fortsatt kommer att gå att passera där.
Kommer till exempel möjligheten för att hålla ihop renhjorden och längre tids bete i området försämrats? Beskriv även vilka skyddsåtgärder ni åtar er för att minska eventuell påverkan eller varför det inte är aktuellt att vidta någon särskild åtgärd

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 22 januari 2024**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2022-102968 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Mansoor Hoffiani