

From: [REDACTED]@vattenfall.com [REDACTED]@vattenfall.com>
To: [REDACTED] [REDACTED]@ei.se>
Subject: Sv: 2022-102874 Svartbyn-Hertsöfältet
Date: 26.04.2023 15:01:58 (+0000)

Hej,
Här kommer vårt svar;

Ni behöver redogöra för hur många meter som ledningen förflyttats efter justeringen.

Som mest flyttas ledningarna ca 140 meter från den sökta sträckningen.

Vidare undrar Ei om det förts någon diskussion med länsstyrelsen eller inventeraren om vilken miljöpåverkan den nya ledningssträckningen kommer att medföra?

De naturvärdes- och fågelinventeringar som har genomförts för ledningssträckningen Svartbyn-Hertsöfältet täcker även in den justerade sträckningen. Inga naturvärdesobjekt eller fynd av arter har registrerats på platsen för justeringen.

Sammanfattningsvis bedöms den justerade ledningssträckningens effekter och konsekvenser efter inarbetande av hänsynsåtgärder, se skyddsåtgärder för vattendrag i avsnitt 5.5.3 i MKB:n, som obetydliga för berört vattendrag och berörd naturmark under bygg- och driftskedet.

Vänliga hälsningar / Best regards,

[REDACTED]

Från: [REDACTED]@ei.se>
Skickat: den 25 april 2023 13:50
Till: [REDACTED] (DS-URN) [REDACTED]@vattenfall.com>
Ämne: 2022-102874 Svartbyn-Hertsöfältet

Hej [REDACTED]

Ei bedömer att ni behöver komplettera med mer information gällande den justerade sträckningen.

Ni behöver redogöra för hur många meter som ledningen förflyttats efter justeringen. Vidare undrar Ei om det förts någon diskussion med länsstyrelsen eller inventeraren om vilken miljöpåverkan den nya ledningssträckningen kommer att medföra?

Med vänlig hälsning

[REDACTED] | Analytiker
[REDACTED] | Växel 016-16 27 00
Postadress Box 155, 631 03 Eskilstuna
Besöksadress Libergsgatan 6, Eskilstuna | Drottninggatan 26, Stockholm
www.ei.se
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

 Energimarknadsinspektionen
Swedish Energy Markets Inspectorate

Energimarknader för samhällets behov