

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Ansökan om förlängd nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) avseende befintliga 44 kV kablar i Karlskoga kommun, Örebro län

Ellevio AB, organisationsnummer 556037-7326, inkommer härmed med ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende två befintliga markförlagda 44 kV ledningar på sträckan mellan Norrleden och Bofors industriområde, Karlskoga kommun, Örebro län. Ledningarna innehar anläggningsnummer 418Ae.

Nätkoncession för område, anläggningsnummer 130CC, som berörs av ansökan innehas av Karlskoga Elnät AB.

Redovisningsenhet RER00586.

Bakgrund och behov

Ellevios två parallella 44 kV ledningar utgör matning till Bofors industriområde. Kabelsträckan utgör del av ledningarna Bäck-Bofors (L124) och Björkborn-Bofors (L126). Ledningarnas driftspänning är 44 kV och konstruktionsspänningen är 52 kV.

Yrkanden om villkor mm

Ellevio ansöker om att nätkoncessionen för linje gäller tills vidare.

Ledningens sträckning och tekniska utförande

De markförlagda ledningarnas sträckning visas i koncessionskartan (se bilaga 1) och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (se bilaga 2). Kabelsträckan är ca 1,3 km.

Berörda fastigheter

Sammanlagt tre fastigheter berörs direkt av den befintliga kabelsträckan. Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 3.

Genomfört samråd

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts, se samrådsredogörelse i MKB:n.

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2017-12-19 att en förlängd koncession inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (se bilaga till MKB:n).

Kontaktperson

Kontaktperson vid frågor gällande denna ansökan är
alternativt @ellevio.se.

Med vänliga hälsningar

Ellevio AB

Enligt fullmakt

Bilagor

- Bilaga 1 Karta över sökt sträckning
- Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inkl. bilaga
- Bilaga 3 Fastighetsägarförteckning