

Avdelningen för tillstånd och prövning

[@rejlars.se](mailto:@rejlars.se)

## Begäran om komplettering i ansökan om nätkoncession för en befintlig 40 kV ledning från Leverstad STV till Katrinefors bruk STV, tidigare anläggningsnr 5455d.

Ni har ansökt om nätkoncession för linje för en befintlig 40 kV ledning från Leverstad STV till Katrinefors bruk STV i Mariestads kommun, Västra Götalands län, tidigare anläggningsnr 5455d. Er ansökan måste kompletteras enligt nedan och kompletteringen ska ha kommit in till Energimarknadsinspektionen **senast den 22 mars 2018**.

### 1. Er lämplighet som koncessionshavare

- Komplettera med en redogörelse för vilken kompetens ni har **inom** företaget vad gäller kunskap om ellagens bestämmelser och de skyldigheter som åvilar en nätkoncessionshavare.
- Ni anför att *Metsä Tissue AB inte har någon kompetens eller erfarenhet inom projektering, byggnation och drift av högspänningsledningar och att ni får hjälp med denna kompetens av den entreprenör som Ellevio har i området*. Komplettera med uppgifter som styrker att ni har tillgång till kompetens att driva en nätkoncession för linje samt komplettera med det avtal ni har med Ellevio angående ovanstående.

Svar på ovanstående: Timo Posti Metsä Tissue AB. +46 (0)501 275 275

- Vi har avtal med Infratek.  
Dom utför kontroll och vi använder dom om det finns behov av reparationer.  
Vi utnyttjar även VänerEnergi och ABB Service.  
ABB har vi avtal med för det som rör allt efter linjen, VänerEnergi har vi inget avtal med.

Den kompetens som finns inom företaget vad jag vet är ju jag med min behörighet sedan lång tid tillbaka.  
Och det jag inte reder ut köper jag in av ovanstående företag.

### 2. Shape-filer

Shape-filer saknas på insänd usb-sticka, vänligen komplettera med detta.

Bifogas

### 3. Särskilda skäl

Ledningen befinner sig inom nätkoncession för område med en högsta tillåtna spänning om 40 kV. Enligt 2 kap. 6 och 7 §§ ellagen får nätkoncession för linje meddelas om ledningen är lämplig från allmän synpunkt och om den inte understiger högsta tillåtna spänning för nätkoncession för område. Om ledningen har samma eller lägre spänning än den som gäller inom området krävs särskilda skäl. Ei noterar att sökt nätkoncession ska drivas på 40 kV. Ei vill därför att ni anger de särskilda skäl ni åberopar till stöd er ansökan.

Katrinefors bruk är en av de största arbetsgivare i kommunen och elförsörjningen av bruksområdet kan därför anses vara av allmänt intresse. Den aktuella ledningen är till stor del lokaliserad inom Katrinefors bruks område och har till syfte att försörja bruket med el. Det är således inte aktuellt att ansluta andra anläggningar/kunder till ledningen. Bruket äger sedan tidigare ledningen och denna historiska ägouppldelning är önskvärd att den kvarstår av både Ellevio och Katrinefors bruk.

### 4. Fundament

Vid genomgång av ärendet kan vi inte finna någon uppgift om eventuella fundament eller underbyggnader till stolparna för luftledningen. Vi vill också ha information om huruvida eventuella fundament är impregnerade med kreosot eller annat biocid. Om så är fallet vill vi veta vilken påverkan det får/har på den lokala miljön. Vi vill veta om det t.ex. finns brunnar som används till dricksvatten (till djur eller människor), ytvatten som används till dricksvatten eller fiske eller vatten som leder till ytvatten som används till dessa ändamål, eller våtmarker och åker-/ängs- och betesmark med hög eller fluktuerande grundvattennivå. Om så är fallet vill vi veta hur ni hanterar risker för potentiell spridning till vatten och till känsliga miljöer.

- Inga fundament
- Befintliga stolparna är nedgrävda ca 2m. Stolparna är impr, furu. (årtal
- Har ej hittat brunnar. Inget vatten som leder till ytvatten.

### 5. Spänning

Ni har i den tekniska beskrivningen angett att både konstruktionsspänningen och systemspänningen (spänning som ledningen avses drivas med) är 40 kV. Vi vill med anledning av detta veta vilken nivå enligt svensk standard anläggningen är konstruerad för?

52kV



Om ni inte kompletterar er ansökan enligt ovan så kan vi avgöra ärendet på befintligt underlag. Det är därför ytterst viktigt att ni begär anstånd om er komplettering riskerar att bli försenad.

Skicka kompletteringen till **registrator@ei.se**, med diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er om ni har frågor.

Med vänlig hälsning