

Från: @metsagroup.com>
Skickat: den 16 november 2021 15:44
Till: diariet@ei.se
Kopia:
Ämne: VB: Angående: 2017-103428
Bifogade filer: Gammal_ansökan.pdf; Metsa_40kV.shx; Metsa_40kV.shp;
Contract [REDACTED] 2017.xlsx; 2018.xlsx; 2019.xlsx; 2020.xlsx;
2021.xlsx; Fastighetsagarförteckning.pdf

Hej,

Nedan finner ni svar på de kompletterande frågor ni har efterfrågat, vänligen återkom om något är oklart!

1. Er lämplighet som koncessionshavare

Vi anser att vi uppfyller de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt samt med de villkor för anläggningens utförande

och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller för att i övrigt skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en

långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser eller som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.

Med hjälp av en entreprenör så kommer vi att tillse att det göres

- driftbesiktning 1ggr /år.
- underhållsbesiktning 1ggr vart 8år.

De funktionskontroller och översyner som leverantören utför skall protokollföras. Protokollen skall delges kunden, under adress "elansvarig Metsä Tissue AB Mariestad",

med de förslag till åtgärder som leverantören anser erforderliga för att upprätthålla anläggningens goda standard.

I bifogad fil "Contract [REDACTED]" finner ni gällande



2. Se bifogade shape-filer.

Metsa_40kV.shx och Metsa_40kV.shp

3. Fastighetsbeteckning och rättighetsförteckning

Se bifogat dokument "Fastighetsagarförteckning.pdf"

4. Teknisk information

Effektbehov:

2017 = 11,540MWh

2018 = 11,160MWh

2019 = 11,561MWh

2020 = 11,840MWh

2021 = 12,186MWh (fram till 2021-10-31)

För mer detaljerad information se bifogade Excel dokument "2017.xlsx – 2021.xlsx"

Överföringskapacitet: 29MVA

Tvårsnittsäreor: FeAl 3x281 640m, dimensionerande strömvärde: 440A

Systemjordning: Nollpunktmotstånd 1015 ohm (25A), Reaktor 10-100A med automatisk avstämning, Max jordfelsström 25A, längsta bortkopplingstid 2,0s (Nuvarande inst 1,2s).

Ledningen driftsattes 1951 om jag tolkar bifogad "Gammal_ansökan.pdf" rätt.

Vänliga hälsningar/Kind regards/Terveisin/ Pozdrawiam

Maintenance Engineer

METSÄ TISSUE

MT Operations, SCD

Holländaregatan 4, S-542 88 Mariestad

@metsagroup.com

Make the most of **Metsä**

Metsä Tissue is part of Metsä Group.

Explore us at www.metsagroup.com

www.metsatissue.com

Från: diariet@ei.se <diariet@ei.se>

Skickat: den 17 september 2021 11:18

Till: @metsagroup.com>

Ämne: Angående: 2017-103428

Hej!

Detta är information i ärende 2017-103428.

Begäran om uppgifter

Bifogat finner ni Energimarknadsinspektionens begäran om uppgifter i ärende 2017-103428. Ni skickar in de begärda uppgifterna genom att svara på detta mejl.

OBS! Ändra inte texten i ämnesraden då det är viktigt att ärendenumret är kvar. Ei:s nya ärendehanteringssystem läser av ärendenumret för att lägga sig direkt i rätt ärende.

Hälsningar

Energimarknadsinspektionen

Bifogade handlingar:

0007 Begäran om komplettering med bland annat redogörelse för sökandens lämplighet, Utgående, 2021-09-17