

Tillstånd
Emilie Loblom
016-16 27 14
emilie.loblom@ei.se

E.ON Energidistribution AB

2024-05-08

2024-101077-0005

Begäran om komplettering av er ansökan

Den 3 april 2024 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) komplettering av er ansökan om nätkoncession för linje för en 145 kV ledning från Persköp till Lärkeröd på ett antal punkter. Ei har gått igenom era svar och er ansökan behöver komplettera ytterligare enligt nedan.

- En av punkterna var att ni behöver komma in med en beskrivning av miljöpåverkan av den nya kopplingsstationen som planeras att uppföras i Lärkeröd. Av kompletteringsbegäran framgick att beskrivningen t.ex. kan omfatta om avverkning kommer att ske och om några natur- och/eller kulturmiljövärden berörs. Det framgick även att en sådan beskrivning behövs för att Ei ska kunna bedöma de väsentliga miljöeffekterna av verksamheten.

Ei noterar att ni inte har kommit in med efterfrågad komplettering, då ni anser att dessa uppgifter inte behövs i aktuellt ärende. Ei står fast vid att er ansökan behöver kompletteras på denna punkt och ger er en sista möjlighet att komplettera. Här nedan följer ett mer utförligt resonemang om varför Ei anser att denna komplettering behövs.

Av er ansökan framgår att det är en ny kopplingsstation som ska uppföras i Lärkeröd. Det finns ingen uppgift om stationens storlek eller omfattning. Det finns heller ingen beskrivning av området, t.ex. gällande natur- eller kulturmiljö. Av kartmaterial ser det ut som att området för den planerade stationen är relativt oexploaterat och skogbeklätt. Stationens miljöeffekter skulle därför potentiellt kunna vara stora.

Enligt 6 kap. 47 § första stycket miljöbalken ska en liten miljökonsekvensbeskrivning innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge. Med miljöeffekter avses enligt 6 kap. 2 § miljöbalken både **direkta, indirekta och kumulativa effekter**.



Som framgick av Ei:s kompletteringsbegäran prövar Ei inte stationsplaceringen som sådan. Byggnationen av denna station är dock en följd av att ledningen byggs och stationsbyggnationen kan därför leda till indirekta och kumulativa miljöeffekter. Ei behöver ha begärd beskrivning, för att kunna bedöma ledningens direkta, indirekta och kumulativa miljöeffekter, som sammantaget skulle kunna vara väsentliga.

- En annan punkt var att ni behöver beskriva påverkan på möjligt häckande fåglar i området (enligt NVI:n) och behovet av eventuella skyddsåtgärder samt om ni kommer att vida de skydds- och hänsynsåtgärder som listas i NVI:n.

I ert svar på den begärda kompletteringen uppgav ni att en av de hänsynsåtgärder som ni kommer att följa är "visa aktsamhet till den identifierade boplatsen för flugsnappare som ligger drygt 50 meter öster om utbredningsområdet".

I Länsstyrelsen samrådsyttrande har de angett att ni bör undvika bullrande arbeten under fåglars häckningsperiod och i inventeringen anges det att det ska visas aktsamhet till boplatsen. Vi vill att ni förtydligar hur ni tänker visa aktsamhet till boplatsen.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 24 maj 2024. Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till Ei via Dinkel. Logga in i företagsportalen och följ instruktionerna. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Emilie Loblom